

Produktdetails

# SEAL.PRO.FOR OVER.REL.E1/6 PR122-123

new

Abdeckung UE-Ausl.PR122/3 Plomp. Zub. f.  
Leistungsschalter Abdeckung



Product image  
not available

## Allgemeine Informationen

Typ	SEAL.PRO.FOR OVER.REL.E1/6 PR122-123 new
Bestellnummer	1SDA058317R1
EAN	8015644606121
Beschreibung	Abdeckung UE-Ausl.PR122/3 Plomp. Zub. f. Leistungsschalter Abdeckung
Langbeschreibung	Abdeckung UE-Ausl.PR122/3 Plomp. Zub. f. Leistungsschalter Abdeckung [Lokale Bestellnummer: 1SDA058317R0001]

## Circular Value

Konfliktminerale Reporting Template (CMRT)	Document availability on demand
--	---------------------------------

## Umwelt

REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

---

**Bestelldaten**


---

EAN	8015644606121
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

---



---

**Abmessungen**


---

Nettogewicht	1 kg
--------------	------

---



---

**Verpackungsinformationen**


---

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.1 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	8015644606121

---



---

**Weitere Informationen**


---

Konfigurierung	Loose or configurable
Baureihe	Accessories for Emax
Produktname	Abdeckung
Produkttyp	Accessory
Normen	IEC
Geeignet für	E1, E2, E3, E4, E6
Geeignet für Produktklasse	SACE Emax

---



---

**Zertifikate und Deklarationen**


---

Datenblatt, technische Information	1SDC200006D0209
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0013 1SDL000165R0014 1SDL000165R0015 1SDL000165R0016 1SDL000165R0017
Betriebs- und Montageanleitung	1SDC200006D0209

---



---

**Klassifizierungen**


---

ETIM 7	EC002040 - Schutzkappe für Befehlsgeräte
ETIM 8	EC002040 - Schutzkappe für Befehlsgeräte
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39120000

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt  
(Kleingeräte)

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax Zubehör



Product image  
not available