



Omschrijving Apparaat voor automatische hersluiting
Code ReStart Autotest PRO 2P
Nominale spanning AC 230 V
Nominale frequentie (Hz) 50 Hz
Nominale stroom 25 A
Nominale aardlekstroom 300 mA
Type aardlekbescherming A [IR]
Aantal polen 2P

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1
Distributiesysteem	TT - TN-S
Isolatievoltage (Ui)	500 V
Diëlektrische krachttest voltage tussen pool en aarde	2500 a.c. voor 1 minuut
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings categorie	III

MECHANISCHE KENMERKEN

Maximale bedieningsfrequentie	30 bew./u
Mechanische duurbestendigheid	4000
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Aant. modules	5
Af te werken met	RS485 BUS module GW90992

Nominale niet-operationele weerstand tussen stroomvoerende delen en aarde (R _{so})	5 kΩ
Nominale operationele weerstand tussen stroomvoerende delen en aarde (R _d)	5 kΩ

FUNCTIE HULPCONTACT

Type contacten	Photomos (potentiaalvrij)
Bedieningsmodi	NO/NC/NC + puls
Bedienings voltage	5÷230 a.c. / d.c.
Bedieningsfrequentie	50 Hz
Bedienings stroom	0,6 (min) - 100 cosφ=1 (max)
Gebruik categorie	AC12
Klemsectie	≤ 2,5 mm ²



AUTOTESTFUNCTIE

Autotest (automatische aardlekschakelaar beschermingstest)	Ja
--	----

HERSTARTFUNCTIE

Automatische hersluiting voor ontijdig inschakelen	Ja
Aardfouttest	Ja
Continue systeemmonitoring	Ja

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

