

## 1 INFORMAZIONI SUL PRESENTE DOCUMENTO

### 1.1 Funzione

Le presenti istruzioni per l'uso forniscono informazioni su installazione, collegamento e uso sicuro dei seguenti articoli: CS AT-0\*\*\*\*, CS AT-1\*\*\*\*.

### 1.2 A chi si rivolge

Le operazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, perfettamente in grado di comprenderle, con i necessari attributi tecnico professionali per intervenire sulle macchine e sugli impianti in cui saranno installati i dispositivi di sicurezza.

### 1.3 Campo di applicazione

Le presenti istruzioni si applicano esclusivamente ai prodotti elencati nel paragrafo Funzione e ai loro accessori.

### 1.4 Istruzioni originali

La versione in lingua italiana rappresenta le istruzioni originali del dispositivo. Le versioni disponibili nelle altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.

## 2 SIMBOLOGIA UTILIZZATA



Questo simbolo segnala valide informazioni supplementari.



Attenzione: il mancato rispetto di questa nota di attenzione può causare rotture o malfunzionamenti, con possibile perdita della funzione di sicurezza.

## 3 DESCRIZIONE

### 3.1 Descrizione del dispositivo

Il dispositivo di sicurezza descritto nel presente manuale è definito in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE come blocco logico per funzioni di sicurezza.

I moduli di sicurezza a cui si riferiscono le presenti istruzioni d'uso, sono dispositivi specificamente progettati e realizzati per l'applicazione su macchine industriali. La funzione di sicurezza prevede che, all'apertura di almeno un canale, i relè di sicurezza aprano i contatti di uscita entro il tempo di reazione definito. Le uscite di sicurezza del modulo vengono attivate solo se i canali CH1 e CH2 sono coerentemente chiusi e dopo l'attivazione del segnale di START. In mancanza di alimentazione, il modulo disattiva le uscite sicure entro il tempo di ricaduta dichiarato.

### 3.2 Funzioni del dispositivo



Questo dispositivo può essere impiegato come modulo per arresti di emergenza e di controllo finecorsa per ripari mobili, in circuiti di sicurezza fino a categoria 3 (contatti ritardati) e categoria 4 (contatti istantanei) secondo EN ISO 13849-1, fino a "Maximum SIL 3" secondo EN IEC 62061, fino a PL e secondo EN ISO 13849-1.

- La funzione di sicurezza SIL 3 / PL è ottenibile solo con la configurazione a due ingressi ridondanti.

- Ingresso a 1 o a 2 canali.

- Contatto di uscita: 2 contatti NO di sicurezza istantanei, 1 contatto NC di segnalazione istantaneo, 2 contatti NO di sicurezza ritardati (articoli CS AT-0\*\*\*\*). 3 contatti NO di sicurezza istantanei, 2 contatti NO di sicurezza ritardati (CS AT-1\*\*\*\*).

- Possibilità di start automatico, start manuale o start controllato.



Con riferimento al modo di funzionamento "automatico", tenere in considerazione il RES 1.2.3 della Direttiva Macchine 2006/42/CE: "Per le macchine a funzionamento automatico, l'avviamento della macchina, la rimessa in marcia dopo un arresto o la modifica delle condizioni di funzionamento possono essere effettuati senza intervento esterno, se ciò non produce situazioni pericolose".

- Funzione "delay off": a uscite istantanee disattivate, dopo un ritardo fisso o selezionabile si disattivano anche i relè dei contatti ritardati.

- Collegamento dei canali d'ingresso a potenziali opposti.

- Collegamento a circuiti d'uscita a stato solido e sensori magnetici di sicurezza.

- Funzione di rilevamento del cortocircuito degli organi di comando tramite sistema di sicurezza con autocontrollo e metodo di ridondanza.

- Indicatori LED dello stato di commutazione dei relè con contatti istantanei (CH1, CH2), dei relè con contatti ritardati (CH3, CH4) e della tensione d'alimentazione (PWR).

- In caso di guasto il dispositivo si porta in stato sicuro, disattivando l'uscita di sicurezza.

- Ingresso di muting o esclusione della funzione di sicurezza non disponibile.

- Morsetti con connessione a vite oppure morsetti plug-in con connessioni a vite o a molla (a seconda dei modelli).

- Montaggio a scatto su barra DIN.

### 3.3 Uso previsto del dispositivo

- Il dispositivo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso nasce per essere applicato su macchine industriali.

- È vietata la vendita diretta al pubblico di questo dispositivo. L'uso e l'installazione sono riservati a personale specializzato.

- Non è consentito utilizzare il dispositivo per usi diversi da quanto indicato nelle presenti istruzioni per l'uso.

- Ogni utilizzo non espressamente previsto nelle presenti istruzioni per l'uso è da considerarsi come utilizzo non previsto da parte del costruttore.


- Sono inoltre da considerare utilizzi non previsti:

- a) utilizzo del dispositivo a cui siano state apportate modifiche strutturali, tecniche o elettriche;

- b) utilizzo del prodotto in un campo di applicazione diverso da quanto riportato nel paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE.

## 4 FUNZIONAMENTO

### 4.1 Diagramma di funzionamento



Legenda:

$t_{\text{MIN}}$ : durata minima impulso di start

$t_c$ : tempo di contemporaneità

$t_A$ : tempo di eccitazione

$t_{R1}$ : tempo di ricaduta


$t_R$ : tempo di ricaduta in mancanza di alimentazione

$t_{R2}$ : tempo di ricaduta contatti ritardati regolabili (vedi paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE)


Note: le configurazioni ad un canale si ottengono considerando solo l'effetto dell'ingresso S11/S12. In questo caso devono essere considerati il tempo  $t_{R1}$  e  $t_{R2}$  riferiti all'ingresso S11/S12, il tempo  $t_R$  riferito all'alimentazione, il tempo  $t_A$  riferito all'ingresso S11/S12 e allo start, e il tempo  $t_{\text{MIN}}$  riferito allo start.

### 4.2 Schemi di collegamento

#### Circuiti di arresto di emergenza



#### Circuiti d'uscita a stato solido




#### Start automatico

Rispetto agli schemi indicati, per far funzionare il modulo con lo start automatico, cortocircuitare i morsetti S33 e S34.

#### Start controllato

Rispetto agli schemi indicati, per far funzionare il modulo con lo start controllato, eliminare il collegamento tra i morsetti S22 e S35.



#### Controllo riparo mobile e sensori magnetici di sicurezza


Il modulo di sicurezza può controllare indifferentemente circuiti d'arresto d'emergenza, circuiti di controllo per ripari mobili o sensori magnetici di sicurezza. Sostituire ai contatti degli arresti i contatti degli interruttori o dei sensori.

**i** I sensori magnetici possono essere collegati unicamente nella configurazione a due canali.


#### 4.3 Aumento di numero e portata dei contatti

Nel caso ci fosse la necessità, è possibile aumentare il numero e la portata dei contatti di uscita con l'ausilio di contattori esterni con contatti a guida forzata.

Circuito di retroazione per contattori esterni con start automatico



Circuito di retroazione per contattori esterni con start manuale o controllato



Stato dei led	Possibile guasto	Azione consigliata
PWR CH1 CH2 ● ● ● ○ ○ ○ CH3 CH4 ○ ○	- Guasto interno al modulo.	Sostituire il modulo

Legenda: ● = led acceso; ○ = led spento.

## 7 AVVERTENZE PER UN CORRETTO USO

### 7.1 Installazione

**!** Attenzione: non superare le coppie di serraggio per le viti dei morsetti indicate nelle presenti istruzioni per l'uso.

**!** Attenzione: rispettare scrupolosamente il cablaggio dei morsetti: cablaggi errati possono danneggiare il dispositivo con conseguente perdita della funzione di sicurezza.

- Installare solo all'interno di un quadro elettrico con grado di protezione non inferiore a IP54 secondo EN 60529.

- Fissare sempre il dispositivo tramite l'apposito aggancio per profilati di supporto normalizzati secondo EN 60715.

- Non sollecitare il dispositivo con flessioni o torsioni.

- Non modificare o aprire il dispositivo per nessun motivo.

- Il dispositivo svolge una funzione di protezione degli operatori. L'installazione inadeguata o le manomissioni possono causare gravi lesioni alle persone fino alla morte, danni alle cose e perdite economiche.

- Questi dispositivi non devono essere né aggirati, né rimossi, né resi inefficaci in altra maniera.

- Se la macchina dove il dispositivo è installato viene utilizzata per un uso diverso da quello specificato, il dispositivo potrebbe non fornire una protezione efficace per l'operatore.

- La categoria di sicurezza del sistema (secondo EN ISO 13849-1) comprendente il dispositivo di sicurezza, dipende anche dai componenti esterni ad esso collegati e dalla loro tipologia.

- Prima dell'installazione assicurarsi che il dispositivo sia integro in ogni sua parte.

- Prima della messa in servizio, verificare il corretto funzionamento del modulo seguendo le indicazioni dei diagrammi di funzionamento (vedi paragrafo FUNZIONAMENTO).

- Evitare piegature eccessive dei cavi di connessione per impedire cortocircuiti e interruzioni.

- Non verniciare o dipingere il dispositivo.

- Non forare il dispositivo.

- Non utilizzare il dispositivo come supporto o appoggio per altre strutture come canali, guide di scorrimento o altro.

- Prima della messa in funzione, assicurarsi che l'intera macchina (o il sistema) sia conforme alle norme applicabili e ai requisiti della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.

- La documentazione necessaria per una corretta installazione e manutenzione è disponibile online in diverse lingue nel sito web Pizzato Elettrica.

- Nel caso l'installatore non sia in grado di comprendere pienamente la documentazione, non deve procedere con l'installazione del prodotto e può chiedere assistenza al costruttore (vedi paragrafo SUPPORTO).

- Allegare sempre le presenti prescrizioni d'impiego nel manuale della macchina in cui il dispositivo è installato.

- La conservazione delle presenti prescrizioni d'impiego deve permettere la loro consultazione per tutto il periodo di utilizzo del dispositivo.

### 7.2 Non utilizzare nei seguenti ambienti

- In ambienti dove continui sbalzi di temperatura provocano formazione di condensa all'interno del dispositivo.

- In ambienti dove l'applicazione provoca forti urti o vibrazioni al dispositivo.

- In ambienti dove ci sia la presenza di polveri o gas esplosivi o infiammabili.

- In ambienti fortemente chimico aggressivi, dove i prodotti utilizzati che vengono a contatto con il dispositivo possono compromettere l'integrità fisica o funzionale.

- È responsabilità dell'installatore verificare se l'ambiente di utilizzo del dispositivo è compatibile con il dispositivo stesso, prima della sua installazione.

### 7.3 Manutenzione e prove funzionali

**!** Attenzione: non smontare o tentare di riparare il dispositivo. In caso di anomalia o guasto sostituire l'intero dispositivo.

- È responsabilità dell'installatore del dispositivo stabilire la sequenza di prove funzionali a cui sottoporre il dispositivo prima della messa in funzione della macchina e durante gli intervalli di manutenzione.

- La sequenza delle prove funzionali può variare in base alla complessità della macchina e dal suo schema circuitle, pertanto la sequenza sotto riportata è da considerarsi minimale e non esaustiva.

- Eseguire prima della messa in funzione della macchina almeno una volta all'anno (o dopo un arresto prolungato) la seguente sequenza di verifiche:

- 1) Verificare che la custodia del modulo di sicurezza sia integra e in buono stato di conservazione. Se la custodia è danneggiata, sostituire l'intero dispositivo.

- 2) Verificare che tutti i led di segnalazione siano funzionanti.

- 3) Verificare che i cavi elettrici siano saldamente alleggiati nei morsetti e nei connettori.

- 4) Verificare il corretto funzionamento meccanico ed elettrico del selettore del tempo di ritardo (se presente).


- 5) Verificare che il comportamento del modulo in funzione rispetti i diagrammi di funzionamento riportati nel paragrafo FUNZIONAMENTO.

- Il dispositivo nasce per applicazioni in ambienti pericolosi, pertanto il suo utilizzo è limitato nel tempo. Trascorsi 20 anni dalla data di produzione, il dispositivo deve essere sostituito completamente, anche se ancora funzionante. La data di produzione è posta vicino al codice prodotto (vedi paragrafo MARCATURE).

### 7.4 Cablaggio

**!** Attenzione: Non eseguire l'installazione del modulo di sicurezza in presenza di tensione. Alimentare il dispositivo solamente quando i circuiti elettrici sono stati completamente realizzati secondo le specifiche indicate nel paragrafo FUNZIONA-

## 5 SCHEMA INTERNO



## 6 GUASTI

Stato dei led	Possibile guasto	Azione consigliata
PWR CH1 CH2 ● ● ● ○ ○ ○ CH3 CH4 ○ ○	- Mancanza d'alimentazione al modulo. - Errato cablaggio. - Conduttore/i d'alimentazione tagliato/i. - Fusibile esterno rotto. - Cortocircuito tra i canali. - Guasto interno al modulo.	Verificare i cablaggi e controllare il fusibile. Se il guasto persiste, sostituire il modulo.
PWR CH1 CH2 ● ○ ● ○ ○ ○ CH3 CH4 ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○	- Errato cablaggio. - Incollaggio del contatto del pulsante di emergenza o del dispositivo di controllo per ripari mobili collegato a S21-S22. - Cortocircuito uscita ESPE OSSD2. - Incollaggio del contatto del pulsante di start (start controllato). - Guasto interno al modulo.	Verificare i cablaggi, l'interruttore di start e il pulsante di emergenza/dispositivo di controllo per ripari. Se il guasto persiste, sostituire il modulo.
PWR CH1 CH2 ● ● ○ ○ ○ ○ CH3 CH4 ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○	- Incollaggio del contatto del pulsante di emergenza o del dispositivo di controllo per ripari mobili collegato a S11-S12. - Cortocircuito uscita ESPE OSSD1. - Guasto interno al modulo.	Verificare i cablaggi, l'interruttore di start e il pulsante di emergenza/dispositivo di controllo per ripari. Se il guasto persiste, sostituire il modulo.
PWR CH1 CH2 ● ○ ○ ○ ○ ○ CH3 CH4 ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○	- Errato cablaggio. - Contattori esterni incollati o modulo di espansione guasto. - Conduttore/i tagliato/i. - Uno o entrambi i contatti del pulsante di emergenza o dei dispositivi di controllo per i ripari mobili aperti. - Mancanza ciclo di azionamento per start manuale o controllato (Impulso di start) o chiusura di entrambi i canali per lo start automatico. - Guasto interno al modulo.	Verificare i cablaggi. Se il guasto persiste, sostituire il modulo.

MENTO. Al primo avvio della macchina accertarsi che non siano presenti persone in prossimità delle aree pericolose.

- Verificare che la tensione di alimentazione sia corretta prima di alimentare il dispositivo.
- Mantenere il carico all'interno dei valori indicati nelle categorie d'impiego elettriche.
- Collegare e scollegare il dispositivo solamente in assenza di tensione.
- Nel caso vengano utilizzate connessioni di tipo plug-in, queste devono essere connesse o disconnesse solamente in assenza di alimentazione.
- Scaricare l'elettricità statica prima di maneggiare il prodotto, toccando una massa metallica connessa a terra. Forti scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Alimentare il modulo di sicurezza e gli altri dispositivi ad esso connessi da un'unica sorgente di tipo SELV/PELV ed in conformità con le relative norme (applicabile soltanto alle versioni con tensione di alimentazione 12 V e 24 V).
- Si consiglia di tenere l'alimentazione del modulo di sicurezza galvanicamente separata rispetto alla parte di potenza della macchina e di tenere separati i cavi di collegamento del modulo dai cavi per l'alimentazione dei carichi di potenza.
- Collegare sempre il fusibile di protezione (o un dispositivo equivalente) in serie all'alimentazione per ogni dispositivo.
- Collegare sempre il fusibile di protezione (o un dispositivo equivalente) in serie ai contatti elettrici di sicurezza.
- Durante e dopo l'installazione non tirare i cavi elettrici collegati al dispositivo. Nel caso venissero applicate elevate forze di trazione ai cavi elettrici, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

## 7.5 Prescrizioni aggiuntive per applicazioni di sicurezza con funzioni di protezione delle persone

Fermo restando tutte le precedenti prescrizioni, nel caso in cui i dispositivi vengano installati con funzione di protezione delle persone, vanno rispettate le seguenti prescrizioni aggiuntive.

- L'impiego implica comunque il rispetto e la conoscenza delle norme EN ISO 13849-1, EN IEC 62061, EN 60204-1, EN ISO 12100.
- Nell'analisi dei rischi si tenga conto che in modalità start manuale un eventuale incollaggio del pulsante di start può portare ad un'attivazione immediata del modulo.
- Se si utilizzano moduli di espansione o contattori esterni assicurarsi che abbiano contatti a guida forzata e collegare in retroazione un contatto NC di ciascun dispositivo.

## 7.6 Limiti di utilizzo

- Utilizzare il dispositivo seguendo le istruzioni, attenendosi ai suoi limiti di funzionamento e impiegandolo secondo le norme di sicurezza vigenti.
- I dispositivi hanno dei specifici limiti di applicazione (temperatura ambiente minima e massima, correnti massime, grado di protezione IP, ecc.) Questi limiti vengono soddisfatti dal dispositivo solo se presi singolarmente e non in combinazione tra loro.
- Questo dispositivo non è da intendersi per uso privato come definito dalle direttive comunitarie.
- La responsabilità del costruttore è esclusa in caso di:
  - 1) impiego non conforme alla destinazione;
  - 2) mancato rispetto delle presenti istruzioni o delle normative vigenti;
  - 3) montaggio non eseguito da persone specializzate e autorizzate;
  - 4) omissione delle prove funzionali.
- Nei casi di applicazione sotto elencati, prima di procedere con l'installazione, contattare l'assistenza (vedi paragrafo SUPPORTO):
  - a) In centrali nucleari, treni, aeroplani, automobili, inceneritori, dispositivi medici o comunque in applicazioni nelle quali la sicurezza di due o più persone dipenda dal corretto funzionamento del dispositivo;
  - b) Casi non citati nel presente manuale.

## 8 MARCATURE

Il dispositivo è provvisto di marcatura posizionata all'esterno in maniera visibile. La marcatura include:

- marchio del produttore;
- codice del prodotto;
- numero di lotto e data di produzione. Esempio: CS1-123456 (A21). L'ultima parte del lotto indica il mese di produzione (A = gennaio, B = febbraio, ecc.) e l'anno di produzione (21 = 2021, 22 = 2022, ecc.).

## 9 CARATTERISTICHE TECNICHE

### 9.1 Custodia

Materiale: poliammide PA 66, autoestinguente V0 secondo UL 94

Grado di protezione: IP40 (custodia), IP20 (morsettiera)

Sezione dei cavi: 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)

Coppia di serraggio morsetti: 0,5 ... 0,6 Nm

### 9.2 Generali

SIL:

fino a "Maximum SIL 3" secondo

EN IEC 62061:2021

Performance Level (PL):

fino a PL e secondo EN ISO 13849-1:2015

Categoria di sicurezza:

fino a cat. 3 secondo EN ISO 13849-1:2015

(contatti ritardati)

fino a cat. 4 secondo EN ISO 13849-1:2015

(contatti istantanei)

MTTF<sub>D</sub>:

88 anni

DC:

High

PFH<sub>D</sub>:

1,23 E-08

Mission time:

20 anni

Temperatura ambiente:

-25°C ... +55°C

Temperatura di stoccaggio:

-25°C ... +70°C

Durata meccanica:

> 10 milioni di cicli di manovre

Durata elettrica:

> 100.000 cicli di manovre

Grado di inquinamento:

esterno 3, interno 2

Tensione ad impulso U<sub>imp</sub>:

4 kV

Tensione nominale di isolamento U<sub>i</sub>:

250 V

Categoria di sovrattensione:

II

Distanza in aria e superficiali:

secondo EN 60947-1

### 9.3 Alimentazione

Tensione di alimentazione nominale U<sub>n</sub>:

24 Vac/dc; 50...60 Hz (art. CS AT-\*\*\*024)

120 Vac; 50...60 Hz (art. CS AT-\*\*\*120)

230 Vac; 50...60 Hz (art. CS AT-\*\*\*230)

Tolleranza sulla tensione di alimentazione: -10% ... +15% di U<sub>n</sub> per 24 Vac/dc  
± 15% di U<sub>n</sub> per 120 Vac, 230 Vac

Ondulazione residua max in DC:

10%

Assorbimento AC:

< 10 VA

Assorbimento DC:

< 5 W

### 9.4 Circuito di controllo

Protezione al corto circuito:

Tempi della PTC:

Resistenza massima per ingresso:

Corrente per ingresso:

Durata minima impulso di start t<sub>MIN</sub>:

Tempo di eccitazione t<sub>A</sub>:

Tempo di ricaduta t<sub>R1</sub>:

Tempo di ricaduta in mancanza di alimentazione t<sub>R</sub>: < 150 ms

Tempo di ricaduta contatti ritardati t<sub>R2</sub>:

0,3 ... 3 s, passo 0,3 s (art. CS AT-\*\*0\*\*\*\*)

1 ... 10 s, passo 1 s (art. CS AT-\*\*2\*\*\*\*)

3 ... 30 s, passo 3 s (art. CS AT-\*\*3\*\*\*\*)

30 ... 300 s, passo 30 s (art. CS AT-\*\*4\*\*\*\*)

tempo fisso pari a x s (art. CS AT-\*\*0\*\*\*\*-TFx)

infinito

Tempo di contemporaneità t<sub>c</sub>:

### 9.5 Circuito d'uscita

Contatti d'uscita:

2NO+1NC istantanei; 2NO ritardati

(art. CS AT-0\*\*\*\*)

3NO istantanei; 2NO ritardati

(art. CS AT-1\*\*\*\*)

a guida forzata

lega d'argento placcata oro

230/240 Vac; 300 Vdc

6 A

6 A

72 A<sup>2</sup> (contatti istantanei)

36 A<sup>2</sup> (contatti ritardati)

10 mA

Resistenza dei contatti:

≤ 100 mΩ

Fusibile di protezione esterno:

4 A

Carico massimo commutabile:

1380 VA/W

Categorie di impiego secondo EN 60947-5-1:

AC-15 (50 ... 60 Hz) U = 230 V, I<sub>e</sub> = 3 A

DC-13 (6 cicli operazioni/minuto) U = 24 V, I<sub>e</sub> = 4 A

Categoria di impiego secondo UL 508: C300

### 9.6 Conformità alle norme

EN 60204-1, EN ISO 13855, EN ISO 14118, EN ISO 12100, EN ISO 13850, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1, EN 60664-1, EN 60947-1, EN IEC 63000, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN IEC 62061, UL 508, CSA C22.2 n° 14, GB/T14048.5-2017.

### 9.7 Conformità alle direttive

Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE.

## 10 VERSIONI SPECIALI A RICHIESTA

Sono disponibili versioni speciali a richiesta del dispositivo.

Queste versioni speciali possono differire anche sostanzialmente da quanto indicato nelle presenti istruzioni per l'uso.

L'installatore deve assicurarsi di aver ricevuto (vedi paragrafo SUPPORTO) informazioni scritte in merito all'utilizzo della versione speciale richiesta.

## 11 SMALTIMENTO

 Il prodotto deve essere smaltito correttamente a fine vita, in base alle regole vigenti nel Paese in cui lo smaltimento avviene.

## 12 SUPPORTO

Il dispositivo può essere utilizzato per la salvaguardia dell'incolumità fisica delle persone, pertanto in qualsiasi caso di dubbio sulle modalità di installazione o utilizzo, contattare sempre il nostro supporto tecnico:

Pizzato Elettrica Srl

Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) - ITALY

Telefono +39.0424.470.930

E-mail tech@pizzato.com

www.pizzato.com

Il nostro supporto fornisce assistenza nelle lingue italiano e inglese.

## 13 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore:

Pizzato Elettrica Srl - Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) – ITALY

dichiara qui di seguito che il prodotto risulta in conformità con quanto previsto dalla Direttiva macchine 2006/42/CE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile sul sito [www.pizzato.com](http://www.pizzato.com)

Pizzato Marco

DISCLAIMER:

Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. I dati riportati in questo foglio sono accuratamente controllati e rappresentano tipici valori della produzione in serie. Le descrizioni del dispositivo e le sue applicazioni, i contesti di impiego, i dettagli su controlli esterni, le informazioni sull'installazione e il funzionamento sono forniti al meglio delle nostre conoscenze. Ad ogni modo ciò non significa che dalle caratteristiche descritte possano derivare responsabilità legali che si estendano oltre le "Condizioni Generali di Vendita" come dichiarato nel catalogo generale di Pizzato Elettrica. Il cliente/utente non è assolto dall'obbligo di esaminare le nostre informazioni e raccomandazioni e le normative tecniche pertinenti prima di usare i prodotti per i propri scopi. Considerate le molteplici diverse applicazioni e possibili collegamenti del dispositivo, gli esempi e i diagrammi riportati in questo manuale, sono da considerarsi puramente descrittivi, è responsabilità dell'utilizzatore verificare che l'applicazione del dispositivo sia conforme alla normativa vigente. Ogni diritto sui contenuti della presente pubblicazione è riservato ai sensi della normativa vigente a tutela della proprietà intellettuale. La riproduzione, la pubblicazione, la distribuzione e la modifica, totale o parziale, di tutto o parte del materiale originale ivi contenuto (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, i testi, le immagini, le elaborazioni grafiche), sia su supporto cartaceo che elettronico, sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta da parte di Pizzato Elettrica Srl.

Tutti i diritti riservati. © 2023 Copyright Pizzato Elettrica

## 1 INFORMATION ON THIS DOCUMENT

### 1.1 Function

The present operating instructions provide information on installation, connection and safe use for the following articles: **CS AT-0\*\*\*\*, CS AT-1\*\*\*\***.

### 1.2 Target audience

The operations described in these operating instructions must be carried out by qualified personnel only, who are fully capable of understanding them, and with the technical qualifications required for operating the machines and plants in which the safety devices are to be installed.

### 1.3 Application field

These instructions apply exclusively to the products listed in paragraph Function, and their accessories.

### 1.4 Original instructions

The Italian language version is the original set of instructions for the device. Versions provided in other languages are translations of the original instructions.

## 2 SYMBOLS USED

 This symbol indicates any relevant additional information

 Attention: Any failure to observe this warning note can cause damage or malfunction, including possible loss of the safety function.

## 3 DESCRIPTION

### 3.1 Device description

The safety device described in this manual is defined according to the Machinery Directive 2006/42/EC as logic component for safety functions.

The safety modules to which these usage instructions refer are devices specifically designed and manufactured for use on industrial machines. Upon opening of at least one channel, the safety function ensures that the safety relays open their output contacts within the defined reaction time. The safety outputs of the module are enabled only if the channels CH1 and CH2 are consistently closed and after activating the START signal. If there is no supply voltage, the module deactivates the safety outputs within the specified release time.

### 3.2 Device functions

 This device is suitable for the following applications: as a module for emergency stop, for end position monitoring with movable guards, in safety circuits up to category 3 (delayed contacts) and category 4 (instantaneous contacts) acc. to EN ISO 13849-1, up to "Maximum SIL 3" acc. to EN IEC 62061, and up to PL e acc. to EN ISO 13849-1.

- The SIL 3 / PL e safety function is only available with the two redundant inputs configuration.

- Input with 1 or 2 channels.  
- Output contacts: 2 instantaneous NO safety contacts, 1 instantaneous NC auxiliary contact, 2 delayed NO safety contacts (articles CS AT-0\*\*\*\*). 3 instantaneous NO safety contacts, 2 delayed NO safety contacts (CS AT-1\*\*\*\*).  
- Choice between automatic start, manual start or monitored start.

 With reference to the "automatic" operating mode, consider RES 1.2.3 of the Machinery Directive 2006/42/EC: "For machinery functioning in automatic mode, the starting of the machinery, restarting after a stoppage, or a change in operating conditions may be possible without intervention, provided this does not lead to a hazardous situation".

- "Delay off" function: upon deactivation of the outputs with instantaneous contacts, the relays of the delayed contacts are also deactivated after a fixed or adjustable delay time.


- Connection of input channels of opposite potentials;  
- Can be connected to semiconductor outputs and to magnetic safety sensors;  
- Short circuit detection function of the control elements by means of safety system with self-monitoring and redundancy;  
- Indicator LEDs for the switching state of the relays with instantaneous contacts (CH1, CH2), of the relays with delayed contacts (CH3, CH4) as well as of the supply voltage (PWR).  
- In the event of a failure, the device switches to a safe state and deactivates the safety output.  
- Without muting input, no bridging of the safety function.  
- Screw terminals or plug-in terminals with screw connections or spring terminals (depending on the model).  
- Snap-mounting on DIN rails.

### 3.3 Intended use of the device

- The device described in these operating instructions is designed to be applied on industrial machines.  
- The direct sale of this device to the public is prohibited. Installation and use must be carried out by qualified personnel only.  
- The use of the device for purposes other than those specified in these operating instructions is prohibited.  
- Any use other than as expressly specified in these operating instructions shall be considered unintended by the manufacturer.  
- Also considered unintended use:  
a) using the device after having made structural, technical, or electrical modifications to it;  
b) using the product in a field of application other than as described in paragraph TECHNICAL DATA.

## 4 OPERATION

### 4.1 Operating diagram



#### Legend:

$t_{\text{MIN}}$ : Min. duration of start impulse

$t_c$ : Simultaneity time

$t_A$ : Response time

$t_{R1}$ : Release time


$t_R$ : Release time in absence of power supply

$t_{R2}$ : adjustable release time for delayed contacts (see section TECHNICAL DATA)


Notes: The configurations with one channel are obtained taking into consideration the S11/S12 input only. In this case it is necessary to consider times  $t_{R1}$  and  $t_{R2}$  referred to input S11/S12, time  $t_R$  referred to the supply, time  $t_A$  referred to input S11/S12 and to the start, and time  $t_{\text{MIN}}$  referred to the start.

### 4.2 Wiring diagrams

#### Emergency stop circuits



#### Semiconductor outputs




#### Automatic start

With regard to the indicated diagrams, short-circuit the S33 and S34 terminals in order to activate the automatic start module.

#### Monitored start

With regard to the indicated diagrams, remove the connection between the S22 and S35 terminals in order to activate the monitored start module.




#### Monitoring of movable guards and magnetic safety sensors

The safety module can monitor emergency stop circuits, control circuits for movable guards as well as magnetic safety sensors. Replace the emergency stop contacts with switch contacts or sensor contacts.


**i** Magnetic sensors can be connected only in dual channel configuration.

#### 4.3 Increase of number and load capacity of contacts

If necessary the number and the load capacity of output contacts can be increased by using external contactors with forcibly guided contacts



### 5 INTERNAL WIRING DIAGRAM



### 6 FAULTS

LED state	Possible fault	Recommended action
PWR CH1 CH2 ○ ○ ○ CH3 CH4 ○ ○	- No power supply to the module. - Wrong wiring. - Power supply conductor/s cut. - External fuse broken. - Short circuit between channels. - Internal module fault.	Check the wiring and check the fuse. If the fault persists, replace the module.
PWR CH1 CH2 ● ○ ● CH3 CH4 ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○	- Wrong wiring. - Sticking of the contact of the emergency stop button or of the control device for movable guards connected to S21-S22. - Short circuit output ESPE OSSD2. - Sticking of the start button contact (monitored start). - Internal module fault.	Check the wiring, the start switch and the emergency stop button/control device for guards. If the fault persists, replace the module.
PWR CH1 CH2 ● ● ○ CH3 CH4 ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○	- Sticking of the contact of the emergency stop button or of the control device for movable guards connected to S11-S12. - Short circuit output ESPE OSSD1. - Internal module fault.	Check the wiring, the start switch and the emergency stop button/control device for guards. If the fault persists, replace the module.
PWR CH1 CH2 ● ○ ○ CH3 CH4 ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○	- Wrong wiring. - External contactors welded or expansion module failure. - Contactor/s cut. - One or both contacts of the emergency stop button or of the control devices for movable guards are open. - Activation cycle for manual or monitored start (start impulse) missing or both channels for the automatic start closed. - Internal module fault.	Check the wiring. If the fault persists, replace the module.

LED state	Possible fault	Recommended action
PWR CH1 CH2 ● ● ● CH3 CH4 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○	- Internal module fault.	Replace the module

Legend: ● = led on; ○ = led off.

### 7 INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

#### 7.1 Installation

**!** Attention: Do not exceed the tightening torque of the terminal screws specified in the present operating instructions.

**!** Attention: Observe the wiring of the terminals: incorrect wiring can damage the device which may result in loss of the safety function.

- Install only inside a cabinet with protection degree not less than IP54 according to EN 60529.
- Always affix the device with the specific DIN rail adaptor acc. to EN 60715.
- Do not stress the device with bending and torsion.
- Do not modify or open the device for any reason.
- The device carries out an operator protection function. Any inadequate installation or tampering can cause serious injuries and even death, property damage, and economic losses.
- These devices must not be bypassed, removed or disabled in any other way.
- If the machine where the device is installed is used for a purpose other than that specified, the device may not provide the operator with efficient protection.
- The safety category of the system (according to EN ISO 13849-1), including the safety device, also depends on the external components connected to it and their type.
- Before installation, make sure the device is not damaged in any part.
- Before commissioning, check the correct functioning of the module according to the instructions of the operating diagrams (see paragraph OPERATION).
- Avoid excessive bending of connection cables in order to prevent any short circuits or power failures.

- Do not paint or varnish the device.
- Do not drill the device.
- Do not use the device as a support or rest for other structures, such as raceways, sliding guides or similar.
- Before commissioning, make sure that the entire machine (or system) complies with all applicable standards and EMC directive requirements.
- The documentation required for correct installation and maintenance is available online in various languages on the Pizzato Elettrica website.
- Should the installer be unable to fully understand the documents, the product must not be installed and the necessary assistance may be requested from the manufacturer (see paragraph SUPPORT).
- Always attach the following instructions to the manual of the machine in which the device is installed.
- These operating instructions must be kept available for consultation at any time and for the whole period of use of the device.

#### 7.2 Do not use in the following environments

- In environments where continual changes in temperature cause the formation of condensation inside the device.
- In environments where the application causes the device to be subjected to strong impacts or vibrations.
- In environments with the presence of explosive or flammable gases or dusts.
- In environments containing strongly aggressive chemicals, where the products used coming into contact with the device may impair its physical or functional integrity.
- Prior to installation, the installer must always ensure that the device is suitable for use under the ambient conditions on site.

#### 7.3 Maintenance and functional tests

**!** Attention: Do not disassemble or try to repair the device. In case of any malfunction or failure, replace the entire device.

- The device installer is responsible for establishing the sequence of functional tests to which the device is to be subjected before the machine is started up and during maintenance intervals.
- The sequence of the functional tests can vary depending on the machine complexity and circuit diagram, therefore the functional test sequence detailed below is to be considered as minimal and not exhaustive.

- Perform the following sequence of checks before the machine is commissioned and at least once a year (or after a prolonged shutdown):
  - 1) Check that the safety module housing is undamaged and in good condition. If the housing is damaged, replace the entire device.
  - 2) Check that all signalling LEDs are working.
  - 3) Check that the electrical cables are firmly lodged inside the terminals and connectors.
  - 4) Check the proper mechanical and electrical function of the selector switch for the delay time (if present).
  - 5) Check that during operation the module behaves according to the operating diagrams provided in section OPERATION.

- The device has been created for applications in dangerous environments, therefore it has a limited service life. Although still functioning, after 20 years from the date of manufacture the device must be replaced completely. The date of manufacture is placed next to the product code (see paragraph MARKINGS).

#### 7.4 Wiring

**!** Attention: Do not install the safety module if voltage is present. Power the device only when the electrical circuits have been completely realized according to the specifications indicated in the OPERATION paragraph. The first time you start the machine ensure that there are no people close to hazardous areas.

- Check that the supply voltage is correct before powering the device.
- Keep the charge within the values specified in the electrical operation categories.
- Only connect and disconnect the device when the power is off.
- When using plug-in-type terminal blocks, they may only be plugged in or unplugged if no supply voltage is present.
- Discharge static electricity before handling the product by touching a metal mass connected to earth. Any strong electrostatic discharge could damage the device.
- Power the safety module and the other devices connected to it from a single SELV/PELV source and in accordance with the applicable standards (applies only to versions with supply voltage 12 V and 24 V).
- It is recommended that the supply voltage of the safety module be electrically isolated from the power section of the machine and the connection cables of the module be laid separately from the power cables.
- Always connect the protection fuse (or equivalent device) in series with the power supply for each device.
- Always connect the protection fuse (or equivalent device) in series to the safety electrical contacts.
- During and after the installation do not pull the electrical cables connected to the device. If excessive tension is applied to the cables, the device may be damaged.

## **7.5 Additional prescriptions for safety applications with operator protection functions**

Provided that all previous requirements for the devices are fulfilled, for installations with operator protection function additional requirements must be observed.

- The utilization implies knowledge of and compliance with following standards: EN ISO 13849-1, EN IEC 62061, EN 60204-1, EN ISO 12100.
- In the risk analysis, take into account that in manual start mode a possible sticking of the start button can lead to an immediate activation of the module.
- If expansion modules or external contactors are used, make sure that they have forcibly guided contacts and connect in feedback an NC contact of each device.

## **7.6 Limits of use**

- Use the device following the instructions, complying with its operation limits and the standards in force.
- The devices have specific application limits (min. and max. ambient temperature, maximum currents, IP protection degree, etc.) These limitations are met by the device only if considered individually and not as combined with each other.
- According to EU directives, this device is not intended for private use.
- The manufacturer's liability is to be excluded in the following cases:
  - 1) Use not conforming to the intended purpose.
  - 2) Failure to adhere to these instructions or regulations in force.
  - 3) Fitting operations not carried out by qualified and authorized personnel.
  - 4) Omission of functional tests.
- For the cases listed below, before proceeding with the installation contact our assistance service (see paragraph SUPPORT):
  - a) In nuclear power stations, trains, airplanes, cars, incinerators, medical devices or any application where the safety of two or more persons depend on the correct operation of the device.
  - b) Applications not contemplated in this instruction manual.

## **8 MARKINGS**

The outside of the device is provided with external marking positioned in a visible place. Marking includes:

- Producer trademark
- Product code
- Batch number and date of manufacture. Example: CS1-123456 (A21). The last part of the production batch refers to the month of manufacture (A = January, B = February, etc.) as well as the year of manufacture (21 = 2021, 22 = 2022, etc.).

## **9 TECHNICAL DATA**

### **9.1 Housing**

Material: Polyamide PA 66, self-extinguishing V0 acc. to UL 94  
 Protection degree: IP40 (housing), IP20 (terminal strip)  
 Cable cross section: 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)  
 Terminal tightening torque: 0.5 ... 0.6 Nm

### **9.2 General data**

SIL:  
 Performance Level (PL): Up to "Maximum SIL 3" acc. to EN IEC 62061:2021  
 Safety category: Up to PL e acc. to EN ISO 13849-1:2015  
 Mission time: Up to cat. 3 acc. to EN ISO 13849-1:2015 (delayed contacts)  
 MTTF<sub>D</sub>: Up to cat. 4 acc. to EN ISO 13849-1:2015 (instantaneous contacts)

MTTF<sub>D</sub>: 88 years  
 DC: High  
 PFH<sub>D</sub>: 1.23 E-08  
 Mission time: 20 years  
 Ambient temperature: -25°C ... +55°C  
 Storage temperature: -25°C ... +70°C  
 Mechanical endurance: > 10 million operating cycles  
 Electrical endurance: > 100,000 operating cycles  
 Pollution degree: external 3, internal 2  
 Impulse withstand voltage U<sub>imp</sub>: 4 kV  
 Rated insulation voltage U<sub>i</sub>: 250 V  
 Overvoltage category: II  
 Air and surface distances: acc. to EN 60947-1

### **9.3 Power supply**

Rated supply voltage U<sub>n</sub>: 24 Vac/dc; 50...60 Hz (articles CS AT-\*\*\*024)  
 Supply voltage tolerance: 120 Vac; 50...60 Hz (articles CS AT-\*\*\*120)  
 Max. DC residual ripple in DC: 230 Vac; 50...60 Hz (articles CS AT-\*\*\*230)  
 Power consumption AC: -10% ... +15% of U<sub>n</sub> for 24 Vac/dc  
 Power consumption DC: ± 15% of U<sub>n</sub> for 120 Vac, 230 Vac  
 10%  
 < 10 VA  
 < 5 W

## **9.4 Control circuit**

Protection against short circuits:	PTC resistance, I <sub>h</sub> = 0.5 A
PTC times:	Response time > 100 ms, release time > 3 s
Maximum resistance per input:	≤ 50 Ω
Current per input:	< 40 mA
Min. duration of start impulse t <sub>MIN</sub> :	> 100 ms
Response time t <sub>A</sub> :	< 300 ms
Release time t <sub>R1</sub> :	< 25 ms
Release time in absence of power supply t <sub>R</sub> :	< 150 ms
Release time, delayed contacts t <sub>R2</sub> :	0.3 ... 3 s, 0.3 s steps (articles CS AT-***1****)
Simultaneity time t <sub>C</sub> :	1 ... 10 s, 1 s steps (articles CS AT-***2****) 3 ... 30 s, 3 s steps (articles CS AT-***3****) 30 ... 300 s, 30 s steps (articles CS AT-***4****) Time x s permanently set (article CS AT-***0****-TFx) unlimited

## **9.5 Output circuit**

Output contacts:	2NO+1NC instantaneous contacts; 2NO delayed contacts (articles CS AT-0****)
Contact type:	3NO instantaneous contacts; 2NO delayed contacts (articles CS AT-1****)
Material of the contacts:	forcibly guided
Maximum switching voltage:	gold-plated silver alloy
Max. current per contact:	230/240 Vac; 300 Vdc
Conventional free air thermal current I <sub>th</sub> :	6 A
Max. total current Σ I <sub>th</sub> <sup>2</sup> :	6 A
Minimum current:	72 A <sup>2</sup> (instantaneous contacts)
Contact resistance:	36 A <sup>2</sup> (delayed contacts)
External protection fuse:	10 mA
Maximum switching load:	≤ 100 mΩ
Utilization categories acc. to EN 60947-5-1:	4 A
AC-15 (50 ... 60 Hz)	U <sub>e</sub> = 230 V, I <sub>e</sub> = 3 A
DC-13 (6 op. cycles/minute)	U <sub>e</sub> = 24 V, I <sub>e</sub> = 4 A
Utilization category acc. to UL 508:	C300

## **9.6 Compliance with standards**

EN 60204-1, EN ISO 13855, EN ISO 14118, EN ISO 12100, EN ISO 13850, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1, EN 60664-1, EN 60947-1, EN IEC 63000, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN IEC 62061, UL 508, CSA C22.2 n° 14, GB/T14048.5-2017

## **9.7 Compliance with directives**

Machinery Directive 2006/42/EC, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU.

## **10 SPECIAL VERSIONS ON REQUEST**

Special versions of the device are available on request.  
 These special versions may differ substantially from the indications in these operating instructions.  
 The installer must ensure that he has received written information regarding the use of the special version requested (see paragraph SUPPORT).

## **11 DISPOSAL**

 At the end of service life product must be disposed of properly, according to the rules in force in the country in which the disposal takes place.

## **12 SUPPORT**

The device can be used for safeguarding people's physical safety, therefore in case of any doubt concerning installation or operation methods, always contact our technical support service:

Pizzato Elettrica Srl  
 Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) - ITALY  
 Telephone +39.0424.470.930  
 E-mail tech@pizzato.com  
 www.pizzato.com

Our support service provides assistance in Italian and English.

## **13 EC CONFORMITY DECLARATION**

I, the undersigned, as a representative of the following manufacturer:  
 Pizzato Elettrica Srl - Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) – ITALY  
 hereby declare that the product is in conformity with whatever prescribed by the 2006/42/EC Machine Directive. The complete version of the present conformity declaration is available on our website www.pizzato.com  
 Marco Pizzato

### **DISCLAIMER:**

Subject to modifications without prior notice and errors excepted. The data given in this sheet are accurately checked and refer to typical mass production values. The device descriptions and its applications, the fields of application, the external control details, as well as information on installation and operation, are provided to the best of our knowledge. This does not in any way mean that the characteristics described may entail legal liabilities extending beyond the "General Terms of Sale", as stated in the Pizzato Elettrica general catalogue. Customers/users are not absolved from the obligation to read and understand our information and recommendations and pertinent technical standards, before using the products for their own purposes. Taking into account the great variety of applications and possible connections of the device, the examples and diagrams given in the present manual are to be considered as merely descriptive; the user is deemed responsible for checking that the specific application of the device complies with current standards. This document is a translation of the original instructions. In case of discrepancy between the present sheet and the original copy, the Italian version shall prevail. All rights to the contents of this publication are reserved in accordance with current legislation on the protection of intellectual property. The reproduction, publication, distribution and modification, total or partial, of all or part of the original material contained therein (including, but not limited to, texts, images, graphics), whether on paper or in electronic form, are expressly prohibited without written permission from Pizzato Elettrica Srl.

All rights reserved. © 2023 Copyright Pizzato Elettrica

## 1 À PROPOS DU PRÉSENT DOCUMENT

### 1.1 Fonction

Le présent mode d'emploi fournit des informations sur l'installation, le raccordement et l'utilisation sécurisée des articles suivants : **CS AT-0\*\*\*\*, CS AT-1\*\*\*\*.**

### 1.2 Groupe cible

Les opérations décrites dans le présent mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié, parfaitement capable de les comprendre et possédant les qualifications techniques et professionnelles nécessaires pour travailler sur les machines et les installations équipées des dispositifs de sécurité en question.

### 1.3 Champ d'application

Les présentes instructions s'appliquent uniquement aux produits mentionnés au paragraphe Fonction et à leurs accessoires.

### 1.4 Instructions originales

La version italienne est la version originale des instructions du dispositif. Les versions disponibles dans les autres langues sont une traduction des instructions originales.

## 2 PICTOGRAMMES UTILISÉS

Ce symbole indique des informations supplémentaires utiles

Attention : Le non-respect de cette note de mise en garde peut provoquer une rupture ou une défaillance pouvant compromettre la fonction de sécurité.

## 3 DESCRIPTION

### 3.1 Description du dispositif

Le dispositif de sécurité qui est décrit dans le présent manuel est défini conformément à la Directive Machines 2006/42/CE comme étant un bloc logique pour des fonctions de sécurité.

Les modules de sécurité auxquels se réfèrent les présentes instructions d'utilisation sont des dispositifs spécifiquement conçus et réalisés pour être appliqués sur des machines industrielles. La fonction de sécurité impose que, lors de l'ouverture d'au moins un canal, les relais de sécurité ouvrent les contacts de sortie dans le temps de réaction défini. Les sorties de sécurité du module ne s'activent que si les canaux CH1 et CH2 sont fermés de manière cohérente et après l'activation du signal de démarrage START. En l'absence d'alimentation, le module désactive les sorties de sécurité pendant le temps de retombée spécifié.

### 3.2 Fonctions de l'appareil

Ce dispositif peut être utilisé comme module pour arrêts d'urgence et contrôle de fin de course pour protecteurs mobiles, dans des circuits de sécurité jusqu'à la catégorie 3 (contacts retardés) et catégorie 4 (contacts instantanés) selon EN ISO 13849-1, jusqu'à « SIL 3 maximum » selon EN IEC 62061, et jusqu'à PL e selon EN ISO 13849-1.

- La fonction de sécurité SIL 3 / PL e ne peut être obtenue qu'avec la configuration avec deux entrées redondantes.

- Entrée à 1 ou 2 canaux.

- Contacts de sortie : 2 contacts NO de sécurité instantanés, 1 contact NC de signification instantané, 2 contacts NO de sécurité retardés (articles CS AT-0\*\*\*\*). 3 contacts NO de sécurité instantanés, 2 contacts NO de sécurité retardés (CS AT-1\*\*\*\*).

- Possibilité de démarrage automatique, démarrage manuel ou démarrage contrôlé.

En référence au mode de fonctionnement « automatique », tenez compte des EES (exigences essentielles de sécurité) 1.2.3 de la Directive Machines 2006/42/CE : « Dans le cas d'une machine fonctionnant en mode automatique, la mise en marche, la remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement peuvent se produire sans intervention extérieure, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse ».

- Fonction «Delay Off»: lors de la désactivation des sorties instantanées, les relais des contacts retardés sont également désactivés après une délai fixe ou sélectionnable.

- Raccordement des canaux d'entrée à potentiels opposés;

- Associable à des circuits de sortie à l'état solide et des capteurs magnétiques de sécurité;

- Fonction de détection du court-circuit des éléments de commande par système de sécurité avec autocontrôle et méthode de redondance;

- Indicateurs LED de l'état de commutation des relais avec contacts instantanés (CH1, CH2), des relais avec contacts retardés (CH3, CH4) et de la tension d'alimentation (PWR).

- En cas de défaillance, le dispositif passe dans un état sécurisé en désactivant la sortie de sécurité.

- Pas d'entrée d'inhibition, pas d'exclusion de la fonction de sécurité.

- Bornes avec connexion à vis ou bornes enfichables avec connexions à vis ou à ressort (selon le modèle).

- Encliquetable sur barre DIN.

### 3.3 Utilisation prévue du dispositif

- Le dispositif décrit dans le présent mode d'emploi est conçu pour être appliqué sur des machines industrielles.

- La vente directe au public de ce dispositif est interdite. L'utilisation et l'installation sont réservées à un personnel spécialisé.

- Il est interdit d'utiliser le dispositif à des fins autres que celles qui sont spécifiées dans le présent mode d'emploi.


- Toute utilisation n'étant pas expressément envisagée dans le présent mode d'emploi doit être considérée comme n'étant pas prévue par le fabricant.

- Par ailleurs, les utilisations suivantes ne sont pas conformes:

- utilisation du dispositif ayant subi des modifications structurelles, techniques ou électriques;
- utilisation du produit dans un domaine d'application autre que celui qui est décrit dans le paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

## 4 FONCTIONNEMENT

### 4.1 Diagramme de fonctionnement



#### Légende:

$t_{\text{MIN}}$ : durée min. impulsion de démarrage

$t_c$ : temps de synchronisme

$t_a$ : temps d'excitation

$t_{\text{R1}}$ : temps de retombée

$t_r$ : temps de retombée en absence d'alimentation


$t_{\text{R2}}$ : temps de retombée des contacts retardés réglable (voir paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES)

Notes: Les configurations à un canal s'obtiennent en considérant seulement l'effet de l'entrée S11/S12. Dans ce cas, il faut considérer les temps  $t_{\text{R1}}$  et  $t_{\text{R2}}$  se référant à l'entrée S11/S12, le temps  $t_r$  se référant à l'alimentation, le temps  $t_a$  se référant à l'entrée S11/S12 et au démarrage, et le temps  $t_{\text{MIN}}$  se référant au démarrage.


### 4.2 Schéma de raccordement

#### Circuits d'arrêt d'urgence

Configuration des entrées avec démarrage manuel - 1 canal




Configuration des entrées avec démarrage manuel - 2 canaux




#### Circuits de sortie à l'état solide

Configuration des entrées avec démarrage manuel - 1 canal




Configuration des entrées avec démarrage manuel - 2 canaux




#### Démarrage automatique

Pour faire fonctionner le module avec le démarrage automatique, ponter les bornes S33 et S34.



#### Démarrage contrôlé

Pour faire fonctionner le module avec le démarrage contrôlé, éliminer le raccordement entre les bornes S22 et S35.



#### Contrôle de protecteurs mobiles et capteurs magnétiques de sécurité


Le module de sécurité peut contrôler indifféremment des circuits d'arrêt d'urgence, des circuits de contrôle pour protecteurs mobiles ou des capteurs magnétiques de sécurité. Remplacer les contacts des arrêts par les contacts des interrupteurs ou des capteurs.

**i** Les capteurs magnétiques ne peuvent être connectés que dans la configuration à deux canaux.


#### 4.3 AUGMENTATION DU NOMBRE ET DE LA PORTÉE DES CONTACTS

Si nécessaire, il est possible augmenter le nombre et la portée des contacts de sortie au moyen de contacteurs externes avec contacts à guidage forcé


Circuit de rétroaction pour les contacteurs externes avec démarlage automatique



Circuit de rétroaction pour les contacteurs externes avec démarlage manuel ou contrôlé



## 5 SCHÉMA INTERNE



## 6 DÉFAILLANCES

État des LED	Possible défaillance	Action conseillée
PWR CH1 CH2 ○ ○ ○ ○	- Absence d'alimentation au module. - Mauvais câblage. - Conducteur(s) d'alimentation coupé(s). - Fusible externe cassé. - Court-circuit entre les canaux. - Défaillance interne au module.	Vérifiez le câblage et le fusible. Si la défaillance persiste, remplacer le module.
PWR CH1 CH2 ● ○ ○ ○	- Mauvais câblage. - Collage du contact du bouton d'arrêt d'urgence ou du dispositif de contrôle pour protecteurs mobiles connecté à S21-S22. - Court-circuit sortie EPE OSSD2. - Collage du contact du bouton de démarrage (démarrage contrôlé). - Défaillance interne au module.	Vérifier le câblage, l'interrupteur de démarrage et le bouton d'arrêt d'urgence/dispositif de contrôle pour les protecteurs. Si la défaillance persiste, remplacer le module.
PWR CH1 CH2 ● ○ ○ ○	- Collage du contact du bouton d'arrêt d'urgence ou du dispositif de contrôle pour protecteurs mobiles connecté à S11-S12. - Court-circuit sortie EPE OSSD1. - Défaillance interne au module.	Vérifier le câblage, l'interrupteur de démarrage et le bouton d'arrêt d'urgence/dispositif de contrôle pour les protecteurs. Si la défaillance persiste, remplacer le module.
PWR CH1 CH2 ● ○ ○ ○	- Mauvais câblage. - Contacteurs externes collés ou module d'extension endommagé. - Conducteur(s) coupé(s). - Un ou les deux contacts du bouton d'arrêt d'urgence ou des dispositifs de contrôle pour les protecteurs mobiles sont ouverts. - Absence de cycle d'activation pour le démarrage manuel ou contrôlé (impulsion de démarrage) ou fermeture des deux canaux pour le démarrage automatique. - Défaillance interne au module.	Vérifier le câblage. Si la défaillance persiste, remplacer le module.

État des LED	Possible défaillance	Action conseillée
PWR CH1 CH2 ● ● ● ● CH3 CH4 ○ ○ ○ ○	- Défaillance interne au module.	Remplacer le module

Légende: ● = LED allumée; ○ = LED éteinte.

## 7 MISES EN GARDE POUR UNE UTILISATION CORRECTE

### 7.1 Installation

**!** Attention : Ne pas dépasser les couples de serrage prévus pour les bornes à vis et indiqués dans le présent mode d'emploi.

**!** Attention : Respecter scrupuleusement le câblage des bornes : un câblage incorrect peut endommager le dispositif et donc compromettre la fonction de sécurité.

- Effectuer l'installation uniquement dans un tableau électrique ayant un indice de protection d'au moins IP54 selon EN 60529.

- Toujours fixer le dispositif avec la fixation spéciale pour profilés-supports normalisés selon la norme EN 60715.

- Ne pas soumettre le dispositif à des contraintes de flexion ou de torsion.

- Ne pas modifier ou ouvrir le dispositif en aucun cas.

- Le dispositif sert à protéger les opérateurs. Une mauvaise installation ou une manipulation intempestive peuvent causer de graves blessures, voire la mort, des dommages matériels et des pertes économiques.

- Ces dispositifs ne doivent pas être contournés, enlevés ni désactivés par d'autres moyens.

- Si la machine, munie de ce dispositif, est utilisée à des fins autres que celles qui sont spécifiées, le dispositif pourrait ne pas protéger l'opérateur de manière efficace.

- La catégorie de sécurité du système (selon EN ISO 13849-1) comprenant le dispositif de sécurité dépend aussi des composants extérieurs qui y sont reliés et de leur typologie.

- Avant l'installation, s'assurer que le dispositif est totalement intact.

- Avant toute mise en service, vérifier le bon fonctionnement du module selon les diagrammes de fonctionnement (voir paragraphe FONCTIONNEMENT).

- S'abstenir de plier les câbles de connexion de manière excessive afin d'éviter les courts-circuits et les coupures.

- Ne pas vernir ni peindre le dispositif.

- Ne pas percer le dispositif.

- Ne pas utiliser le dispositif comme support ou appui pour d'autres structures (chemins, guides de glissement ou autres).

- Avant la mise en service, veiller à ce que l'ensemble de la machine, ou le système, soient bien conformes aux normes applicables et aux exigences de la Directive sur la compatibilité électromagnétique.

- La documentation nécessaire pour une installation et un entretien corrects est disponible en ligne en plusieurs langues sur le site de Pizzato Elettrica.

- Si l'installateur n'est pas en mesure de comprendre pleinement la documentation, il ne doit pas procéder à l'installation du produit et peut demander de l'aide au fabricant (voir paragraphe SUPPORT).

- Toujours joindre les présentes prescriptions d'utilisation au manuel de la machine sur laquelle le dispositif est installé.

- La conservation des présentes prescriptions d'utilisation doit permettre de les consulter sur toute la durée d'utilisation du dispositif.

### 7.2 Ne pas utiliser dans les environnements suivants

- Environnement dans lequel des variations permanentes de la température entraînent l'apparition de condensation à l'intérieur du dispositif.

- Environnement dans lequel l'application soumet le dispositif à de forts chocs ou vibrations.

- Environnement exposé à des poussières ou gaz explosifs ou inflammables.

- Environnement contenant des substances chimiques fortement agressives et dans lequel les produits entrant en contact avec le dispositif risquent de compromettre son intégrité physique et fonctionnelle.

- L'installateur du dispositif est toujours tenu de vérifier si l'environnement d'utilisation du dispositif est compatible avec le dispositif, ce avant l'installation.

### 7.3 Entretien et essais fonctionnels

**!** Attention : Ne pas démonter ni tenter de réparer le dispositif. En cas de défaillance ou de panne, remplacer le dispositif tout entier.

- L'installateur du dispositif est tenu de déterminer une séquence de tests fonctionnels à laquelle soumettre le dispositif, avant la mise en service de la machine et pendant les intervalles d'entretien.

- La séquence des tests fonctionnels peut varier en fonction de la complexité de la machine et de son schéma de circuit; la séquence de tests fonctionnels indiquée ci-après doit donc être considérée comme étant minimum et non exhaustive.

- Avant de mettre la machine en service et au moins une fois par an (ou après un arrêt prolongé), effectuer la séquence de tests suivante:

1) Vérifier que le boîtier du module de sécurité est intact et en bon état de conservation. Si le boîtier est endommagé, remplacer le dispositif tout entier.

2) Vérifiez que toutes les LED de signalisation fonctionnent.

3) Vérifier que les câbles électriques sont solidement positionnés dans les bornes et dans les connecteurs.

4) Vérifier le bon fonctionnement mécanique et électrique du sélecteur du temps de délai (si présent).

5) Vérifier que le module se comporte en fonctionnement comme représenté dans les diagrammes de fonctionnement présentés au paragraphe FONCTIONNEMENT.

- Le dispositif a été conçu pour des applications dans des environnements dangereux, son utilisation est donc limitée dans le temps. 20 ans après la date de fabrication, il faut entièrement remplacer le dispositif, même s'il marche encore. La date de fabrication est indiquée à côté du code du produit (voir paragraphe MARQUAGES).

### 7.4 Câblage

**!** Attention : Ne pas installer le module de sécurité en présence de tension. Ne mettre le dispositif sous tension que lorsque les circuits électriques ont été entièrement réalisés conformément aux spécifications indiquées au paragraphe FONC-

TIONNEMENT. Lors de la première mise en marche de la machine, veiller à ce que personne ne reste à proximité des zones dangereuses.

- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte avant de brancher le dispositif.
- Maintenir la charge dans les plages de valeurs électriques indiquées dans les catégories d'emploi.
- Brancher et débrancher le dispositif uniquement lorsqu'il est hors tension.
- En cas d'utilisation de connexions de type enfichable, celles-ci ne doivent être branchedes et débranchées qu'en l'absence d'alimentation.
- Avant de manipuler le produit, décharger l'électricité statique en touchant une masse métallique reliée à la terre. De fortes décharges électrostatiques risquent d'endommager le dispositif.
- Alimenter le module de sécurité et les autres dispositifs qui y sont reliés depuis une source unique du type SELV/PELV et conforme aux normes pertinentes (applicable uniquement aux versions ayant une tension d'alimentation de 12 et 24 V).
- Il est recommandé de séparer galvaniquement l'alimentation du module de sécurité de la partie puissance de la machine et de poser les câbles de raccordement du module séparément des câbles pour l'alimentation des charges de puissance.
- Toujours brancher le fusible de protection (ou tout dispositif équivalent) en série sur l'alimentation pour chaque dispositif.
- Toujours brancher le fusible de protection (ou tout dispositif équivalent) en série sur les contacts électriques de sécurité.
- Durant et après l'installation, ne pas tirer sur les câbles électriques qui sont reliés au dispositif. Si des forces de traction trop élevées sont appliquées sur les câbles électriques le dispositif risque d'être endommagé.

### 7.5 Prescriptions supplémentaires pour les applications de sécurité ayant des fonctions de protection des personnes

Toutes les prescriptions précédentes étant bien entendues, il faut également respecter les prescriptions supplémentaires suivantes lorsque les dispositifs sont destinés à la protection des personnes.

- L'utilisation implique le respect et la connaissance des normes EN ISO 13849-1, EN IEC 62061, EN 60204-1, EN ISO 12100.
- Dans l'analyse des risques, tenir compte du fait qu'en mode de démarrage manuel un éventuel collage du bouton de démarrage peut entraîner l'activation immédiate du module.
- En cas d'utilisation de modules d'extension ou de contacteurs externes, s'assurer qu'ils ont des contacts à guidage forcé et connecter en rétroaction un contact NC de chaque dispositif.

### 7.6 Limites d'utilisation

- Utiliser le dispositif selon les instructions, en observant ses limites de fonctionnement et conformément aux normes de sécurité en vigueur.
- Les dispositifs ont des limites d'application spécifiques (température ambiante, minimale et maximale, courants maximums, degré de protection IP, etc.) Les dispositifs satisfont à ces limites uniquement lorsqu'ils sont considérés individuellement et non combinés entre eux.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage privé tel que défini par les directives européennes.
- La responsabilité du fabricant est exclue en cas de:
  - 1) Utilisation non conforme.
  - 2) Non-respect des présentes instructions ou des réglementations en vigueur.
  - 3) Montage réalisé par des personnes non spécialisées et non autorisées.
  - 4) Omission des tests fonctionnels.
- Dans les cas d'application énumérés ci-après, avant toute installation, contacter l'assistance (voir paragraphe SUPPORT):
  - a) dans les centrales nucléaires, les trains, les avions, les voitures, les incinérateurs, les dispositifs médicaux ou toute autre application dans laquelle la sécurité de deux personnes ou plus dépend du bon fonctionnement du dispositif.
  - b) cas non mentionnés dans le présent manuel.

## 8 MARQUAGES

Le dispositif présente un marquage, placé à l'extérieur de manière visible. Le marquage comprend:

- Marque du fabricant
- Code du produit
- Numéro de lot et date de fabrication. Exemple : CS1-123456 (A21). La dernière lettre du lot indique le mois de fabrication (A = janvier, B = février, etc.) et l'année de fabrication (21 = 2021, 22 = 2022, etc.).

## 9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### 9.1 Boîtier

Matériau: Polyamide PA 66, autoextinguible V0 selon UL 94

Degré de protection : IP40 (boîtier), IP20 (bornier)

Section des câbles : 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)

Couple de serrage des bornes : 0,5 ... 0,6 Nm

### 9.2 Données générales

SIL : jusqu'à « SIL 3 maximum » selon EN IEC 62061:2021

Niveau de performance (PL) : jusqu'à PL e selon EN ISO 13849-1:2015

Catégorie de sécurité : jusqu'à cat. 3 selon EN ISO 13849-1:2015 (contacts retardés)

jusqu'à cat. 4 selon EN ISO 13849-1:2015 (contacts instantanés)

MTTF<sub>D</sub> : 88 ans

DC : High

PFH<sub>D</sub> : 1.23 E-08

Durée de vie : 20 ans

Température ambiante : -25°C ... +55°C

Température de stockage : -25°C ... +70°C

Durée mécanique : > 10 millions de cycles de fonctionnement

Durée électrique : > 100.000 cycles de fonctionnement

Degré de pollution : externe 3, interne 2

Tension à impulsion U<sub>imp</sub> : 4 kV

Tension nominale d'isolement U<sub>i</sub> : 250 V

Catégorie de surtension : II

Distances dans l'air et superficielles : selon EN 60947-1

### 9.3 Alimentation

Tension d'alimentation nominale (U<sub>n</sub>) : 24 Vac/dc ; 50 ... 60 Hz (art. CS AT-\*\*\*024)

120 Vac ; 50 ... 60 Hz (art. CS AT-\*\*\*120)

Tolérance sur la tension d'alimentation : 230 Vac ; 50 ... 60 Hz (art. CS AT-\*\*\*230)  
-10% ... +15% d'U<sub>n</sub> pour 24 Vac/dc  
± 15% d'U<sub>n</sub> pour 120 Vac, 230 Vac

Ondulation résiduelle max. DC : 10%  
Absorption AC : < 10 VA  
Absorption DC : < 5 W

### 9.4 Circuit de contrôle

Protection contre les courts-circuits : résistance PTC, I<sub>h</sub> = 0,5 A  
Temps de la PTC : déclenchement > 100 ms, réarmement > 3 s  
Résistance maximale par entrée : ≤ 50 Ω  
Courant par entrée : < 40 mA  
Durée min. impulsion de démarrage t<sub>MIN</sub> : > 100 ms  
Temps d'excitation t<sub>A</sub> : < 300 ms  
Temps de retombée t<sub>R</sub> : < 25 ms  
Temps de retombée en absence d'alimentation t<sub>R</sub> : < 150 ms  
Temps de retombée contacts retardés t<sub>R2</sub> : 0,3 ... 3 s, pas 0,3 s (art. CS AT-\*\*\*100)  
1 ... 10 s, pas 1 s (art. CS AT-\*\*\*200)  
3 ... 30 s, pas 3 s (art. CS AT-\*\*\*300)  
30 ... 300 s, pas 30 s (art. CS AT-\*\*\*400)  
Temps fixe réglé à x s (art. CS AT-\*\*\*TFx) infini

Temps de synchronisme t<sub>C</sub> :

9.5 Circuit de sortie  
Contacts de sortie :

2NO+1NC instantanés ; 2NO retardés (art. CS AT-0\*\*\*\*)  
3NO instantanés; 2NO retardés (art. CS AT-1\*\*\*\*)

forcé alliage d'argent plaqué or

Tension maximale commutable : 230/240 Vac ; 300 Vdc

Courant maximal par branche : 6 A

Courant thermique à l'air libre I<sub>th</sub> : 6 A

Somme maximale des courants Σ I<sub>th</sub>² : 72 A<sup>2</sup> (contacts instantanés)

36 A<sup>2</sup> (contacts retardés)

Courant minimal : 10 mA

Résistance des contacts : ≤ 100 mΩ

Fusible de protection externe : 4 A

Charge maximale commutable : 1380 VA/W

Catégories d'utilisation selon EN 60947-5-1 :

AC-15 (50 ... 60 Hz) U = 230 V, I<sub>e</sub> = 3 A

DC-13 (6 cycles de fonctionnement/minute) U<sub>e</sub> = 24 V, I<sub>e</sub> = 4 A

Catégorie d'utilisation selon UL 508 : C300

### 9.6 Conformité aux normes

EN 60204-1, EN ISO 13855, EN ISO 14118, EN ISO 12100, EN ISO 13850, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1, EN 60664-1, EN 60947-1, EN IEC 63000, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN IEC 62061, UL 508, CSA C22.2 n° 14, GB/T14048.5-2017

### 9.7 Conformité aux directives

Directive Machines 2006/42/CE, Directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, Directive RoHS 2011/65/UE.

## 10 VERSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Des versions spéciales du dispositif sont disponibles sur demande.

Ces versions spéciales peuvent différer sensiblement des versions décrites dans le présent mode d'emploi.

L'installateur doit s'assurer qu'il a bien reçu (voir paragraphe SUPPORT) toutes les informations écrites concernant l'utilisation de la version spéciale demandée.

## 11 ÉLIMINATION

 Le produit doit être éliminé de manière appropriée à la fin de sa durée de vie, selon les règles en vigueur dans le pays où il est démantelé.

## 12 SUPPORT

Le dispositif peut être utilisé pour garantir la sécurité physique des personnes ; par conséquent, s'il existe un doute quelconque concernant son installation ou son utilisation, toujours contacter notre support technique:

Pizzato Eletrica srl

Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) - ITALIE

Téléphone +39.0424.470.930

E-mail tech@pizzato.com

www.pizzato.com

Notre support technique est assuré dans les langues italienne et anglaise.

## 13 DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Le soussigné, représentant le fabricant suivant:

Pizzato Eletrica Srl, Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) - Italie

déclare ci-après que le produit est conforme aux dispositions de la Directive machines 2006/42/CE. La version complète de la déclaration de conformité est disponible sur le site www.pizzato.com

Pizzato Marco

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :

Sous réserve d'erreurs et de modifications sans préavis. Les données présentées dans ce document sont soigneusement contrôlées et constituent des valeurs typiques de la production en série. Les descriptions du dispositif et de ses applications, les contextes d'utilisation, les détails sur les contrôles externes, les informations sur l'installation et le fonctionnement sont fournis conformément à nos connaissances. Toutefois, cela ne signifie pas que les caractéristiques décrites impliquent des responsabilités juridiques allant au-delà des « Conditions Générales de Vente » comme indiquées dans le catalogue général de Pizzato Eletrica. Le client/utilisateur n'est pas dispensé de l'obligation d'examiner les informations, les recommandations et les réglementations techniques pertinentes avant d'utiliser les produits à leurs propres fins. Étant donné les multiples possibilités d'application et de connexion du dispositif, les exemples et les schémas contenus dans le présent manuel sont purement descriptifs; l'utilisateur est tenu de s'assurer que l'application du dispositif est bien conforme à la réglementation locale. Tous les droits sur le contenu de la présente publication sont réservés conformément à la législation en vigueur sur la protection de la propriété intellectuelle. La reproduction, la publication, la distribution et la modification, totale ou partielle, de tout ou partie du matériel original qu'il contient (y compris, à titre d'exemple et sans s'y limiter, les textes, images, graphiques), tant sur papier que sur support électronique, sont expressément interdites sans autorisation écrite de Pizzato Eletrica Srl. Tous droits réservés. © 2023 Copyright Pizzato Eletrica

## 1 INFORMATIONEN ZU VORLIEGENDEM DOKUMENT

### 1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung enthält Informationen zu Installation, Anschluss und sicherem Gebrauch der folgenden Artikel: **CS AT-0\*\*\*\*, CS AT-1\*\*\*\*.**

### 1.2 Zielgruppe dieser Anleitung

Die in der vorliegenden Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das die Anleitung versteht und die notwendigen technischen Qualifikationen besitzt, um Anlagen und Maschinen zu bedienen, in denen die Sicherheits-Geräte installiert sind.

### 1.3 Anwendungsbereich

Die vorliegende Anleitung gilt ausschließlich für die im Abschnitt Funktion aufgeführten Geräte und deren Zubehör.

### 1.4 Originalanleitung

Die italienische Version ist das Original dieser Betriebsanleitung. Die Versionen in anderen Sprachen sind lediglich Übersetzungen der Originalanleitung.

## 2 VERWENDETE SYMBOLE

Dieses Symbol signalisiert wichtige Zusatzinformationen

Achtung: Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann zu Schäden oder Fehlschaltungen und möglicherweise dem Verlust der Sicherheits-Funktion führen.

## 3 BESCHREIBUNG

### 3.1 Beschreibung des Geräts

Das hier beschriebene Sicherheits-Gerät ist nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als Logikbaustein für Sicherheitsfunktionen definiert.

Die Sicherheits-Module, für die die vorliegende Gebrauchsanweisung gilt, sind Geräte, die speziell für die industrielle Anwendung an Maschinen entwickelt und gefertigt werden. Die Sicherheits-Funktion sieht vor, dass bei Öffnung wenigstens eines Kanals die Sicherheits-Relais deren Ausgangskontakte innerhalb der vorgegebenen Reaktionszeit öffnen. Nur wenn die Kanäle CH1 und CH2 kohärent geschlossen sind, werden die Sicherheits-Ausgänge des Moduls nach der Aktivierung des START-Signals aktiviert. Bei fehlender Versorgungsspannung deaktiviert das Modul die Sicherheits-Ausgänge innerhalb der angegebenen Rückfallzeit.

### 3.2 Gerätefunktionen

Dieses Gerät ist für folgende Einsatzzwecke geeignet: Als Modul für Not-Halt, für Endlagenüberwachung bei beweglichen Schutzeinrichtungen, in Sicherheits-Kreisen bis Kategorie 3 (verzögerte Kontakte) und Kategorie 4 (Sofortkontakte) gemäß EN ISO 13849-1, bis maximal SIL 3 gemäß EN IEC 62061 und bis PL e gemäß EN ISO 13849-1.

- Die Sicherheits-Kategorie SIL 3 / PL e ist nur in der Konfiguration mit zwei redundanten Eingängen realisierbar.
- Eingang mit 1 oder 2 Kanälen.
- Ausgangskontakte: 2 NO-Sicherheits-Sofortkontakte, 1 NC-Melde-Sofortkontakt, 2 verzögerte NO-Sicherheits-Kontakte (Artikel CS AT-0\*\*\*\*). 3 NO-Sicherheits-Sofortkontakte, 2 verzögerte NO-Sicherheits-Kontakte (CS AT-1\*\*\*\*).
- Automatischer, manueller oder überwachter Start möglich.

Mit Bezug auf den "automatischen" Betrieb ist RES 1.2.3 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu berücksichtigen: "Bei Maschinen, die im Automatikbetrieb arbeiten, darf das Ingangsetzen oder Wieder Ingangsetzen nach einer Abschaltung und die Änderung ihres Betriebszustands ohne Bedienereingriff möglich sein, sofern dies nicht zu einer Gefährdungssituation führt".

- Funktion „Abschaltverzögerung“: bei Deaktivierung der Ausgänge mit Sofortkontakten werden auch die Relais der verzögerten Kontakte nach einer festen oder einstellbaren Verzögerungszeit deaktiviert.
- Anschluss von Eingangskanälen mit entgegengesetzten Potenzialen;
- An Halbleiterausgänge und magnetische Sicherheits-Sensoren anschließbar;
- Funktion zur Kurzschluss-Erkennung der Befehlsgabe durch Sicherheits-System mit Eigenüberwachung und Redundanz;
- Anzeige-LEDs für den Schaltzustand der Relais mit Sofortkontakten (CH1, CH2), der Relais mit verzögerten Kontakten (CH3, CH4) sowie der Versorgungsspannung (PWR).
- Bei einer Störung geht das Gerät in einen sicheren Zustand und deaktiviert den Sicherheits-Ausgang.
- Ohne Mutingeingang, keine Unterdrückung der Sicherheits-Funktion.
- Schraubklemmen oder steckbare Klemmenblöcke mit Schraubverbindung oder Federklemmen (je nach Modell).
- Montage durch Einrasten auf DIN-Schienen.


### 3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts

- Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät wurde für den industriellen Einsatz entwickelt.
- Der direkte öffentliche Verkauf dieses Geräts ist untersagt. Gebrauch und Installation sind Fachpersonal vorbehalten.
- Die Verwendung des Gerätes für andere Zwecke als die in dieser Betriebsanleitung angegebenen ist untersagt.
- Jegliche Verwendung, die in dieser Betriebsanleitung nicht ausdrücklich vorgesehen ist, muss als vom Hersteller nicht vorgesehene Verwendung betrachtet werden.
- Weiterhin gelten als nicht vorgesehene Verwendung:

  - a) Verwendung des Geräts an dem strukturelle, technische oder elektrische Änderungen vorgenommen wurden;
  - b) Verwendung des Geräts in einem Anwendungsbereich der im Abschnitt TECHNISCHE DATEN nicht aufgeführt ist.

## 4 BETRIEB

### 4.1 Ablaufdiagramm



#### Legende:

$t_{\text{MIN}}$ : minimale Dauer Startimpuls

$t_c$ : Gleichzeitigkeit

$t_a$ : Ansprechzeit

$t_{R1}$ : Rückfallzeit

$t_r$ : Rückfallzeit bei fehlender Versorgungsspannung


$t_{R2}$ : einstellbare Rückfallzeit für verzögerte Kontakte (siehe Abschnitt TECHNISCHE DATEN)

Hinweise: Die Konfiguration mit einem Kanal erhält man, wenn man nur den Eingang S11/S12 betrachtet. In diesem Fall sind zu betrachten: die Zeit  $t_{R1}$  und  $t_{R2}$  für Eingang S11/S12, die Zeit  $t_r$  für die Versorgung, die Zeit  $t_a$  für Eingang S11/S12 und Start, sowie die Zeit  $t_{\text{MIN}}$  für den Start.


### 4.2 Anschlussbilder

#### Not-Halt-Stromkreise

##### Eingangskonfiguration mit manuellem Start - 1 Kanal




##### Eingangskonfiguration mit manuellem Start - 2 Kanäle




#### Halbleiterausgänge

##### Eingangskonfiguration mit manuellem Start - 1 Kanal



##### Eingangskonfiguration mit manuellem Start - 2 Kanäle




#### Automatischer Start

Um den automatischen Start für das Modul zu aktivieren, müssen die Klemmen S33 und S34 überbrückt werden.

#### Überwachter Start

Um den überwachten Start für das Modul zu aktivieren, muss die Verbindung zwischen den Klemmen S22 und S35 unterbrochen werden.




### Überwachung von beweglichen Schutzvorrichtungen und magnetischen Sicherheits-Sensoren

Das Sicherheits-Modul überwacht sowohl Not-Halt-Stromkreise, Stromkreise zur Kontrolle beweglicher Schutzvorrichtungen als auch magnetische Sicherheits-Sensoren. Dazu die Kontakte der Not-Halt-Taster durch die Kontakte der Schalter oder Sensoren ersetzen.


**i** Die Magnetsensoren können nur in der Konfiguration mit zwei Kanälen angeschlossen werden.

### 4.3 Erhöhung der Kontaktanzahl und -belastbarkeit

Die Anzahl und die Belastbarkeit der Ausgangskontakte kann mithilfe von externen Schützen mit zwangsgeführten Kontakten erhöht werden



## 5 INTERNER SCHALTPLAN



## 6 FEHLER

Zustand der LEDs	Möglicher Defekt	Empfohlene Aktion
PWR CH1 CH2 ○ ○ ○ CH3 CH4 ○ ○	- Fehlende Stromversorgung für das Modul. - Falsche Verdrahtung. - Leitung(en) der Stromversorgung durchtrennt. - Externe Sicherung ausgelöst. - Kurzschluss zwischen den Kanälen. - Interner Modulfehler.	Überprüfen Sie die Verkabelung und die Sicherung. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie das Modul.
PWR CH1 CH2 ● ○ ● CH3 CH4 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○	- Falsche Verdrahtung. - Verkleben des Kontakts des Not-Halt-Tasters oder des Steuergerätes für bewegliche Schutzvorrichtungen, der an S21-S22 angeschlossen ist. - Kurzschluss Ausgang BWS OSSD2. - Verkleben des Kontakts der Starttaste (überwachter Start). - Interner Modulfehler.	Prüfen Sie die Verdrahtung, die Starttaste und den Not-Halt-Taster/das Steuergerät für die Schutzvorrichtung. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie das Modul.
PWR CH1 CH2 ● ● ○ CH3 CH4 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○	- Verkleben des Kontakts des Not-Halt-Tasters oder des Steuergerätes für bewegliche Schutzvorrichtungen, der an S11-S12 angeschlossen ist. - Kurzschluss Ausgang BWS OSSD1. - Interner Modulfehler.	Prüfen Sie die Verdrahtung, die Starttaste und den Not-Halt-Taster/das Steuergerät für die Schutzvorrichtung. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie das Modul.
PWR CH1 CH2 ● ○ ○ CH3 CH4 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○	- Falsche Verdrahtung. - Externe Schütze verklebt oder Ausfall des Erweiterungsmoduls. - Leitung(en) durchtrennt. - Einer oder beide Kontakte des Not-Halt-Tasters oder der Steuergeräte für die beweglichen Schutzvorrichtungen offen. - Fehlender Aktivierungszyklus für manuellen oder überwachten Start (Startimpuls) oder beide Kanäle für den automatischen Start geschlossen. - Interner Modulfehler.	Prüfen Sie die Verdrahtung. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie das Modul.

Zustand der LEDs	Möglicher Defekt	Empfohlene Aktion
PWR CH1 CH2 ● ● ● CH3 CH4 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○	- Interner Modulfehler.	Modul ersetzen

Legende: ● = LED leuchtet; ○ = LED aus.

## 7 HINWEISE FÜR EINEN SACHGERECHTEN GEBRAUCH

### 7.1 Installation

**!** Achtung: Die in der vorliegenden Betriebsanleitung angegebenen Anzugsmomente für die Schraubklemmen einhalten.

**!** Achtung: Klemmen-Verdrahtungsplan genau befolgen: falsche Verdrahtung kann Schäden am Gerät verursachen, die zum Verlust der Sicherheits-Funktion führen können.

- Die Installation ist nur in einem Schaltschrank mit Schutztarif IP54 nach EN 60529 oder höher zulässig.
- Das Gerät mit dem vorgesehenen Adapter für Hutschienen nach EN 60715 befestigen.
- Krafteinwirkung durch Biegen oder Drehen vermeiden.
- Das Gerät darf niemals geöffnet oder modifiziert werden.
- Aufgabe des Gerätes ist der Personenschutz. Eine unsachgemäße Montage oder Manipulation kann Personenschäden mit möglicher Todesfolge verursachen sowie Sachschäden und finanzielle Verluste.
- Diese Geräte dürfen weder umgangen, noch entfernt oder auf sonstige Art unwirksam gemacht werden.

- Sollte die Maschine an der das Gerät montiert ist für einen anderen als den bestimmungsgemäß Gebrauch verwendet werden, so besteht die Möglichkeit, dass das Gerät keinen ausreichenden Personenschutz gewährt.

- Die Sicherheits-Kategorie des Systems (gemäß EN ISO 13849-1) einschließlich der Sicherheits-Vorrichtung, hängt auch von den extern angeschlossenen Geräten und deren Typ ab.

- Vor der Installation muss das Gerät inspiziert und auf seine Unversehrtheit geprüft werden.
- Vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion des Moduls gemäß den Angaben der Ablaufdiagramme prüfen (siehe Abschnitt BETRIEB).
- Die Anschlusskabel dürfen nicht übermäßig verbogen werden, um Kurzschlüsse und Unterbrechungen zu vermeiden.
- Das Gerät keinesfalls lackieren oder bemalen.
- Das Gerät niemals anbohren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Stütze oder Ablage für andere Strukturen, wie z.B. Kabelkanäle oder Gleitführungen.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die gesamte Maschine (bzw. das gesamte System) mit den anwendbaren Normen und den Anforderungen der EMV-Richtlinie konform ist.
- Die Montage- und Wartungsanleitungen sind online in verschiedenen Sprachen auf der Webseite von Pizzato Elettrica erhältlich.
- Sollte der Installateur die Produktdokumentation nicht eindeutig verstehen, muss er die Montage unterbrechen und sich an den Kundendienst des Herstellers wenden (vgl. Abschnitt KUNDENDIENST).

- Fügen Sie immer die vorliegende Anwendungsspezifikation in das Handbuch der Maschine ein, in der das Gerät installiert ist.
- Vorliegende Anwendungsspezifikation muss für die gesamte Gebrauchsduer des Gerätes stets griffbereit aufbewahrt werden.

### 7.2 Nicht geeignet für den Einsatz in folgenden Bereichen

- Umgebungen, in denen ständige Temperaturschwankungen zu Kondensation im Gerät führen können.
- Umgebungen, in denen das Gerät anwendungsbedingt starken Stößen oder Vibrationen ausgesetzt ist.
- Umgebungen mit explosiven oder brennbaren Gasen oder Stäuben.
- Umgebungen mit sehr aggressiven Chemikalien, die bei Kontakt die physikalische oder funktionale Unversehrtheit des Geräts beeinträchtigen können.
- Der Installateur muss immer vor Installation sicherstellen, dass das Gerät für den Einsatz unter den Umgebungsbedingungen vor Ort geeignet ist.

### 7.3 Wartung und Funktionsprüfungen

**!** Achtung: Das Gerät nicht auseinandernehmen oder reparieren. Bei Störungen oder Defekten muss das gesamte Gerät ausgewechselt werden.

- Der Geräteinstallateur ist für die Festlegung und die Reihenfolge der Funktionsprüfungen des installierten Gerätes vor der Inbetriebnahme der Maschine und während der Wartungsintervalle zuständig.
- Die Reihenfolge der Funktionsprüfungen ist je nach Komplexität von Maschine und Schaltung variabel, daher ist die nachfolgend beschriebene Abfolge als Mindestanforderung und nicht als umfassend zu verstehen.
- Vor der Inbetriebnahme der Maschine und mindestens einmal jährlich (oder nach längeren Stillständen) die folgende Prüfsequenz durchführen:
  - 1) Überprüfen, dass das Gehäuse des Sicherheit-Moduls unbeschädigt und in gutem Zustand ist. Wenn das Gehäuse beschädigt ist, ersetzen Sie das gesamte Gerät.
  - 2) Überprüfen, dass alle LED-Anzeigeeinheiten funktionsfähig sind.
  - 3) Überprüfen, dass die elektrischen Kabel fest in den Klemmen und Anschlüssen sitzen.
  - 4) Korrekte mechanische und elektrische Funktion des Wahlschalters für die Verzögerungszeit prüfen (sofern vorhanden).
  - 5) Überprüfen, dass das Modul sich im Betrieb entsprechend der im Abschnitt BETRIEB aufgeföhrten Ablaufdiagramme verhält.
- Das Gerät ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen konzipiert und hat daher eine eingeschränkte Gebrauchsduer. Das Gerät muss 20 Jahre nach seinem Fertigungstdatum komplett ausgewechselt werden, selbst wenn es noch einwandfrei funktioniert. Das Fertigungstdatum befindet sich neben der Artikelnummer (vgl. Abschnitt BESCHRIFTUNGEN).

## 7.4 Verdrahtung

**Achtung:** Bei anliegender Versorgungsspannung darf die Installation des Sicherheits-Moduls nicht durchgeführt werden. Das Gerät nur dann mit Spannung versorgen, wenn die elektrischen Verbindungen komplett gemäß der Anleitungen aus dem Abschnitt BETRIEB vorgenommen wurden. Beim ersten Starten die Maschine ist zu gewährleisten, dass sich keine Personen in der Nähe der gefährlichen Bereiche befinden.

- Prüfen Sie vor Zuschaltung des Gerätes, dass die richtige Versorgungsspannung anliegt.
- Die Belastung muss innerhalb der Richtwerte für die jeweiligen elektrischen Einsatzkategorien liegen.
- Beim Herstellen und Trennen von Geräteanschlüssen muss das Gerät immer spannungsfrei sein.
- Bei Verwendung steckbarer Klemmenblöcke dürfen diese nur gesteckt oder abgezogen werden, wenn keine Versorgungsspannung anliegt.
- Leiten Sie elektrostatische Aufladungen vor dem Handhaben des Geräts ab, indem Sie es mit einem metallischen Massepunkt in Berührung bringen, der an ein Erdungssystem angeschlossen ist. Starke elektrostatische Entladungen können das Gerät beschädigen.
- Speisen Sie das Sicherheits-Modul und andere angeschlossene Geräte aus einer einzigen SELV/PELV-Spannungsquelle und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen (gilt nur für Ausführungen mit 12 V und 24 V Versorgungsspannung).
- Es empfiehlt sich, die Spannungsversorgung des Sicherheits-Moduls vom Leistungsteil der Maschine galvanisch zu trennen und die Anschlusskabel des Moduls von den Leitungskabeln getrennt zu verlegen.
- Jedem Stromversorgungseingang der Geräte muss immer eine Schutzsicherung (oder gleichwertige Vorrichtung) vorgeschaltet sein.
- Schutzsicherung (oder gleichwertige Vorrichtung) immer in Reihe mit den Sicherheits-Kontakten verbinden.
- Während und nach der Montage nicht an den mit dem Gerät verbundenen Kabeln ziehen. Bei übermäßiger Zug an den elektrischen Kabeln kann das Gerät beschädigt werden.

## 7.5 Zusätzliche Spezifikationen für Sicherheits-Anwendungen mit Personenschutz-funktion

Wenn alle vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind und die montierten Geräte einen Personenschutz gewährleisten sollen, müssen die folgenden zusätzlichen Vorschriften beachtet werden.

- In allen Fällen setzt der Betrieb des Geräts die Kenntnis und Beachtung folgender Normen voraus: EN ISO 13849-1, EN IEC 62061, EN 60204-1, EN ISO 12100.
- Bei der Risikobeurteilung ist zu berücksichtigen, dass im manuellen Startmodus ein mögliches Verkleben der Starttaste zur sofortigen Aktivierung des Moduls führen kann.
- Bei Verwendung von externen Schützen oder Erweiterungsmodulen ist sicherzustellen, dass diese über zwangsgeführte Kontakte verfügen und je ein NC-Kontakt des jeweiligen Geräts in den Rückführkreis eingebunden wird.

## 7.6 Einsatzgrenzen

- Verwenden Sie das Gerät gemäß der Betriebsanleitungen und halten Sie die Grenzwerte für den Betrieb sowie die gültigen Sicherheits-Vorschriften ein.
- Die Geräte haben präzise Anwendungsbeschränkungen (Mindest- und Maximalumgebungstemperatur, Maximalströme, IP-Schutzart, usw.) Jede einzelne dieser Beschränkungen muss vom Gerät erfüllt werden.
- Dieses Gerät ist gemäß EU-Richtlinien nicht für die private Verwendung bestimmt.
- Der Hersteller haftet nicht in folgenden Fällen:
  - 1) Einsatz nicht konform mit bestimmungsgemäßem Gebrauch.
  - 2) Nichteinhaltung der vorliegenden Anweisungen oder geltenden Vorschriften.
  - 3) Die Montage wurde durch unbefugtes und ungeschultes Personal durchgeführt.
  - 4) Die Funktionsprüfungen wurden nicht durchgeführt.
- In den nachstehend gelisteten Anwendungsfällen wenden Sie sich bitte vor der Installation an den Kundendienst (vgl. Abschnitt KUNDENDIENST):
  - a) Einsatz in Atomkraftwerken, Zügen, Flugzeugen, Autos, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geräten oder Anwendungen, in denen die Sicherheit von zwei oder mehr Personen von der einwandfreien Funktion des Geräts abhängt.
  - b) Fälle, die in der vorliegenden Anleitung nicht aufgeführt sind.

## **8 BESCHRIFTUNGEN**

Das Gerät hat eine extern sichtbar angebrachte Beschriftung. Die Beschriftung enthält:

- Logo des Herstellers
- Artikelnummer
- Losnummer und Fertigungsdatum. Beispiel: CS1-123456 (A21). Der letzte Teil des Produktionsloses weist den Fertigungsmonat aus (A = Januar, B = Februar, usw.) sowie das Produktionsjahr (21 = 2021, 22 = 2022, usw.).

## **9 TECHNISCHE DATEN**

### **9.1 Gehäuse**

Material: Polyamid PA 66, gemäß UL 94 selbstverbrennend V0  
 Schutztar: IP40 (Gehäuse), IP20 (Klemmenleiste)  
 Kabelquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)  
 Anzugsmoment, Klemmen: 0,5 ... 0,6 Nm

### **9.2 Allgemeine Daten**

SIL: Bis maximal SIL 3 gemäß EN IEC 62061:2021  
 Performance Level (PL): bis PL e gemäß EN ISO 13849-1:2015  
 Sicherheits-Kategorie: bis Kat. 3 gemäß EN ISO 13849-1:2015 (verzögerte Kontakte)  
 bis Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1:2015 (Sofortkontakte)

MTTF<sub>d</sub>: 88 Jahre  
 DC: High  
 PFH<sub>d</sub>: 1,23 E-08  
 Mission time: 20 Jahre  
 Umgebungstemperatur: -25°C ... +55°C  
 Lagertemperatur: -25°C ... +70°C  
 Mech. Lebensdauer: >10 Millionen Schaltspiele  
 Elektr. Lebensdauer: >100.000 Schaltspiele  
 Verschmutzungskgrad: extern 3, intern 2  
 Stoßspannung U<sub>imp</sub>: 4 kV  
 Bemessungsisolationsspannung U<sub>i</sub>: 250 V  
 Überspannungskategorie: II  
 Luft- und Oberflächenabstände: gemäß EN 60947-1

Nennversorgungsspannung U<sub>n</sub>: 24 Vac/dc; 50...60 Hz (Art. CS AT-\*\*\*024)  
 120 Vac; 50...60 Hz (Art. CS AT-\*\*\*120)  
 230 Vac; 50...60 Hz (Art. CS AT-\*\*\*230)

### **9.3 Stromversorgung**

Versorgungsspannungstoleranz:

-10% ... +15% von U<sub>n</sub> für 24 Vac/dc  
 ± 15% von U<sub>n</sub> für 120 Vac, 230 Vac

10%

< 10 VA

< 5 W

### **9.4 Steuerkreis**

Kurzschlusschutz:  
 PTC-Zeitkonstanten:  
 Maximaler Widerstand pro Eingang:  
 Strom pro Eingang:  
 Minimale Dauer Startimpuls t<sub>MIN</sub>:> 100 ms  
 Ansprechzeit t<sub>A</sub>:< 300 ms  
 Rückfallzeit t<sub>R1</sub>:< 25 ms  
 Rückfallzeit t<sub>R</sub> bei fehlender Versorgungsspannung: < 150 ms  
 Rückfallzeit, verzögerte Kontakte t<sub>R2</sub>: 0,3 ... 3 s, in Schritten von 0,3 s (Art. CS AT-1\*\*\*\*)  
 1 ... 10 s, in Schritten von 1 s (Art. CS AT-2\*\*\*\*)  
 3 ... 30 s, in Schritten von 3 s (Art. CS AT-3\*\*\*\*)  
 30 ... 300 s, in Schritten von 30 s (Art. CS AT-4\*\*\*\*)  
 Zeit x s fest eingestellt (Art. CS AT-0\*\*\*\*-TFx) unbegrenzt

Gleichzeitigkeit t<sub>c</sub>:

### **9.5 Ausgangskreis**

Ausgangskontakte:

Kontaktart:

Kontaktmaterial:  
 Maximale Schaltspannung:  
 Maximaler Strom pro Kontakt:  
 Thermischer Nennstrom im Freien I<sub>th</sub>: 6 A  
 Maximaler Summenstrom Σ I<sub>th</sub>: 72 A<sup>2</sup> (Sofortkontakte)  
 36 A<sup>2</sup> (verzögerte Kontakte)

Minimaler Strom:

Kontaktwiderstand:  
 Externe Absicherung:  
 Maximale schaltbare Last:

Maximale Schaltzeit gemäß EN 60947-5-1:  
 AC-15 (50 ... 60 Hz) U<sub>e</sub> = 230 V, I<sub>e</sub> = 3 A  
 DC-13 (6 Betr.-zyklen/min.) U<sub>e</sub> = 24 V, I<sub>e</sub> = 4 A

Gebrauchsartskategorie gemäß UL 508: C500

### **9.6 Normenkonformität**

EN 60204-1, EN ISO 13855, EN ISO 14118, EN ISO 12100, EN ISO 13850, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1, EN 60664-1, EN 60947-1, EN IEC 63000, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN IEC 62061, UL 508, CSA C22.2 n° 14, GB/T14048.5-2017

### **9.7 Richtlinienkonformität**

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

## **10 SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE**

Auf Anfrage sind Sonderausführungen des Gerätes lieferbar.  
 Diese Sonderausführungen können ggf. erheblich von den Beschreibungen in vorliegender Betriebsanleitung abweichen.

Der Installateur muss sich vergewissern, dass er schriftliche Informationen zum Gebrauch der spezifischen Geräteversion (vgl. Abschnitt KUNDENDIENST) erhalten hat.

## **11 ENTSORGUNG**

 Nach Ablauf der Gebrauchszeit muss das Gerät nach den Vorschriften des Landes entsorgt werden, in dem die Entsorgung stattfindet.

## **12 KUNDENDIENST**

Das Gerät kann für den Personenschutz verwendet werden; bei Fragen oder Zweifeln bezüglich Montage und Einsatz wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst unter folgender Kontaktadresse:

Pizzato Elettrica Srl  
 Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) - ITALIEN  
 Telefon +39.0424.470.930  
 E-Mail tech@pizzato.com  
 www.pizzato.com

Unser Kundendienst spricht Italienisch und Englisch.

## **13 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Der Unterzeichner erklärt als rechtlicher Vertreter des nachstehenden Herstellers: Pizzato Elettrica Srl, Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) - ITALIEN dass das Produkt konform mit den Vorgaben der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist. Die vollständige Version der Konformitätserklärung ist auf der Webseite www.pizzato.com erhältlich  
 Pizzato Marco

AUSSCHLUSSKLÄUSEL:  
 Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung sowie Fehler vorbehalten. Die in diesem Blatt enthaltenen Daten wurden sorgfältig kontrolliert und stellen für die Serienproduktion typische Werte dar. Die Beschreibung des Gerätes und seiner Anwendungen, das Einsatzgebiet, die Details zu externen Steuerungen sowie die Installations- und Betriebsinformationen wurden nach unserem besten Wissen erstellt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass aus den beschriebenen Eigenschaften eine gesetzliche Haftung entstehen kann, die über die im Hauptkatalog von Pizzato Elettrica angeführten „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ hinausgeht. Der Kunde/Benutzer ist verpflichtet, unsere Informationen und Empfehlungen sowie die entsprechenden technischen Bestimmungen vor der Verwendung der Produkte zu seinen Zwecken zu lesen. Da das Gerät zahlreiche Anwendungen und Anschlussmöglichkeiten bietet, sind die Beispiele und Diagramme in diesen Anleitungen nur als allgemein gültige Beschreibung zu verstehen. Es obliegt dem Benutzer sicher zu stellen, dass die Anwendung des Gerätes mit den gültigen Regelwerken konform ist. Alle Rechte an den Inhalten dieser Publikation vorbehalten, gemäß geltenden Rechts zum Schutz des geistigen Eigentums. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Änderung der originalen Inhalte sowie von Teilen davon (einschließlich beispielweise Texte, Bilder, Grafiken, aber nicht darauf beschränkt) sowohl auf Papier als auch auf elektronischen Medien ist ohne schriftliche Genehmigung von Pizzato Elettrica Srl ausdrücklich verboten. Alle Rechte vorbehalten. © 2023 Copyright Pizzato Elettrica

## 1 INFORMACIÓN SOBRE ESTE DOCUMENTO

### 1.1 Función

Estas instrucciones de uso proporcionan información sobre la instalación, la conexión y el uso seguro de los siguientes artículos: **CS AT-0\*\*\*\*, CS AT-1\*\*\*\*.**

### 1.2 Destinatario

Las operaciones descritas en estas instrucciones de uso deben ser llevadas a cabo exclusivamente por personal cualificado, capaz de comprender perfectamente el manual y que cuente con las competencias técnicas profesionales necesarias para trabajar en las máquinas e instalaciones donde se instalarán los dispositivos de seguridad.

### 1.3 Campo de aplicación

Estas instrucciones se aplican exclusivamente a los productos listados en la sección Función y a sus accesorios.

### 1.4 Instrucciones originales

La versión en italiano representa las instrucciones originales del dispositivo. Las versiones disponibles en otros idiomas son una traducción de las instrucciones originales.

## 2 SÍMBOLOS UTILIZADOS

Este símbolo señala informaciones válidas adicionales

Atención: El incumplimiento de esta nota de atención puede causar roturas o el mal funcionamiento de los dispositivos, lo que incluye la posibilidad de perder la función de seguridad.

## 3 DESCRIPCIÓN

### 3.1 Descripción del dispositivo

El dispositivo de seguridad descrito en este manual está definido según la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE como un bloque lógico para funciones de seguridad.

Los módulos de seguridad sobre los cuales tratan estas instrucciones de uso son dispositivos diseñados y fabricados específicamente para su aplicación en máquinas industriales. La función de seguridad requiere que, cuando se abre al menos un canal, los relés de seguridad abran los contactos de salida dentro del tiempo de reacción definido. Las salidas de seguridad del módulo se activan únicamente cuando los canales CH1 y CH2 están cerrados de forma coherente y si la señal de START se ha activado. En caso de falta de alimentación, el módulo desactiva las salidas de seguridad dentro del tiempo de liberación deseado.

### 3.2 Funciones del dispositivo

Este dispositivo se puede utilizar como módulo para paros de emergencia y módulo de control de final de carrera para resguardos móviles, en circuitos de seguridad hasta la categoría 3 (contactos retardados) y categoría 4 (contactos instantáneos) según EN ISO 13849-1, hasta «Maximum SIL 3» según EN IEC 62061, hasta PL e según EN ISO 13849-1.

- La función de seguridad SIL 3/PL e se puede obtener únicamente con la versión con dos entradas redundantes.

- Entrada con 1 o 2 canales.

- Contactos de salida: 2 contactos NO de seguridad instantáneos, 1 contacto NC de señalización instantáneo, 2 contactos NO de seguridad retardados (artículos CS AT-0\*\*\*\*). 3 contactos NO de seguridad instantáneos, 2 contactos NO de seguridad retardados (CS AT-1\*\*\*\*).

- Posibilidad de arranque automático, arranque manual o arranque controlado.

Respecto al modo de funcionamiento «automático», se debe observar el punto 1.2.3 de la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE: «En el caso de funcionamiento automático de una máquina, la puesta en marcha, la puesta en marcha de nuevo tras una parada o la modificación de las condiciones de funcionamiento podrán producirse sin intervención si ello no conduce a una situación peligrosa».

- Función «delay off»: en las salidas instantáneas desactivadas, tras un tiempo de retardo fijo o ajustable, se desactivan los relés de los contactos retardados.

- Conexión de los canales de entrada de potencial opuesto;

- Se puede conectar a circuitos de salida por semiconductor y sensores magnéticos de seguridad;

- Función de detección de cortocircuitos de los elementos de control mediante sistema de seguridad con autocontrol y redundancia;

- Indicadores LED del estado de conmutación de los relés con contactos instantáneos (CH1, CH2), de los relés con contactos retardados (CH3, CH4) y de la tensión de alimentación (PWR).

- En caso de fallo, el dispositivo se pone al estado seguro desactivando la salida de seguridad.

- Entrada de muting o exclusión de la función de seguridad no disponible.

- Bornes con conexión con tornillos o bornes plug-in con conexiones con tornillos o por resorte (según el modelo).

- Se puede fijar en raíl DIN.

### 3.3 Uso previsto del dispositivo

- El dispositivo descrito en estas instrucciones de uso está previsto para ser utilizado en máquinas industriales.

- Se prohíbe la venta directa al público de este dispositivo. El uso y la instalación están reservados exclusivamente para personal especializado.

- No está permitido utilizar el dispositivo para usos distintos a los indicados en estas instrucciones de uso.

- Cualquier uso no previsto expresamente en estas instrucciones de uso debe ser considerado un uso no previsto por parte del fabricante.


- Se deben considerar usos no previstos:

a) uso del dispositivo al cual se le han realizado modificaciones estructurales, técnicas o eléctricas;

b) uso del producto en un campo de aplicación distinto a los que se han descrito en la sección DATOS TÉCNICOS.

## 4 FUNCIONAMIENTO

### 4.1 Diagrama de funcionamiento



#### Legenda:

$t_{MIN}$ : duración mínima del impulso de arranque

$t_c$ : tiempo de simultaneidad

$t_A$ : tiempo de excitación

$t_R$ : tiempo de liberación

$t_R$ : tiempo de liberación en caso de falta de alimentación


$t_{R2}$ : tiempo de liberación de los contactos retardados ajustable (vea sección DATOS TÉCNICOS)

Notas: La configuración con un canal se obtiene considerando solo el efecto de la entrada S11/S12. En este caso, se debe considerar el tiempo  $t_{R1}$  y  $t_{R2}$  para la entrada S11/S12, el tiempo  $t_R$  para la alimentación, el tiempo  $t_A$  para la entrada S11/S12 y el arranque, y el tiempo  $t_{MIN}$  para el arranque.


### 4.2 Esquemas de conexión

#### Circuitos de paro de emergencia

Configuración de las entradas con arranque manual - 1 canal




Configuración de las entradas con arranque manual - 2 canales




#### Circuitos de salida por semiconductor

Configuración de las entradas con arranque manual - 1 canal



Configuración de las entradas con arranque manual - 2 canales




#### Arranque automático

Para activar el arranque automático en el módulo, se debe realizar un cortocircuito de los bornes S33 y S34 tal y como se muestra en los esquemas.

#### Arranque controlado

Para activar el arranque controlado en el módulo, retire la conexión entre los bornes S22 y S35.



#### Supervisión de resguardos móviles y sensores magnéticos de seguridad


El módulo de seguridad puede supervisar circuitos de paro de emergencia, circuitos de control para resguardos móviles o sensores magnéticos de seguridad. Reemplace los contactos de los pulsadores de paros de emergencia con los contactos de los interruptores o de los sensores.

**i** Los sensores magnéticos únicamente se pueden conectar en la versión con dos canales.


#### 4.3 Aumento del número y alcance de los contactos

Si se requiere, se puede aumentar el número y la capacidad de carga de los contactos de salida mediante contactores externos con contactos guiados forzados


Circuito de retorno para contactores externos con arranque automático



Circuito de retorno para contactores externos con arranque manual o controlado



### 5 ESQUEMA DE BLOQUES



### 6 FALLOS

Estado de los LED	Possible fallo	Acción recomendada
<b>PWR</b> CH1 CH2 ○ ○ ○ ○ <b>CH3 CH4</b> ○ ○	- Falta de alimentación en el módulo. - Cableado erróneo. - Conductor(es) de alimentación cortado(s). - Fusible externo roto. - Cortocircuito entre canales. - Fallo interno del módulo.	Compruebe el cableado y el fusible. Si el fallo persiste, sustituya el módulo.
<b>PWR</b> CH1 CH2 ● ○ ● ○ <b>CH3 CH4</b> ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	- Cableado erróneo. - Adhesión del contacto del pulsador de emergencia o del dispositivo de control para resguardos móviles conectado a S21-S22. - Cortocircuito de salida ESPE OSSD2. - Adhesión del contacto del pulsador de inicio (arranque controlado). - Fallo interno del módulo.	Compruebe el cableado, el interruptor de inicio y el pulsador de emergencia/dispositivo de control para resguardos. Si el fallo persiste, sustituya el módulo.
<b>PWR</b> CH1 CH2 ● ● ○ ○ <b>CH3 CH4</b> ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	- Adhesión del contacto del pulsador de emergencia o del dispositivo de control para resguardos móviles conectado a S11-S12. - Cortocircuito de salida ESPE OSSD1. - Fallo interno del módulo.	Compruebe el cableado, el interruptor de inicio y el pulsador de emergencia/dispositivo de control para resguardos. Si el fallo persiste, sustituya el módulo.
<b>PWR</b> CH1 CH2 ● ○ ○ ○ <b>CH3 CH4</b> ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	- Cableado erróneo. - Contactores externos adheridos o módulo de ampliación defectuoso. - Conductor(es) cortado(s). - Uno o ambos contactos del pulsador de emergencia o de los dispositivos de control para resguardos móviles están abiertos. - Falta del proceso de accionamiento por arranque manual o controlado (impulso de arranque) o cierre de los dos canales por el arranque automático. - Fallo interno del módulo.	Compruebe el cableado. Si el fallo persiste, sustituya el módulo.

Estado de los LED	Possible fallo	Acción recomendada
<b>PWR</b> CH1 CH2 ● ● ● ● <b>CH3 CH4</b> ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	- Fallo interno del módulo.	Sustituya el módulo

Leyenda: ● = LED on; ○ = LED off.

### 7 ADVERTENCIAS PARA EL USO CORRECTO

#### 7.1 Instalación

**Atención:** No se deben superar los pares de apriete para los tornillos de los bornes indicados en estas instrucciones de uso.

**Atención:** Se debe respetar escrupulosamente el cableado de los bornes. Los cableados erróneos pueden dañar el dispositivo y resultar en la pérdida de la función de seguridad.

- Instale el dispositivo únicamente en un cuadro eléctrico con grado de protección IP54 o superior según EN 60529.
- Fije siempre el dispositivo mediante la fijación para perfiles de soporte estandarizados según EN 60715.
- No flexionar ni torcer el dispositivo.
- No modificar ni abrir nunca el dispositivo.
- El dispositivo tiene una función de protección de los operadores. La instalación inadecuada o las manipulaciones pueden causar graves lesiones a las personas, incluso la muerte, daños materiales y pérdidas económicas.
- Estos dispositivos no se deben eludir, eliminar o hacer inutilizables de cualquier otra manera.
- Si se utiliza la máquina en la que está montada el dispositivo para un fin distinto al especificado, es posible que el dispositivo no garantice la protección de personas suficiente.

- La categoría de seguridad del sistema (según la EN ISO 13849-1) incluyendo el dispositivo de seguridad, depende también de los componentes externos conectados a este y de su tipología.

- Antes de la instalación, se debe inspeccionar el dispositivo y comprobar su integridad.
- Antes de la puesta en marcha, compruebe que el módulo funcione correctamente siguiendo las indicaciones de los diagramas de funcionamiento (vea sección FUNCIONAMIENTO).
- Evitar dobladuras excesivas de los cables de conexión para impedir cortocircuitos e interrupciones.
- No pintar ni barnizar el dispositivo.
- No perforar el dispositivo.
- No utilizar el dispositivo como soporte o apoyo de otras estructuras como canales, rieles guía u otras.
- Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que toda la máquina (o el sistema) cumple las normas aplicables y los requisitos de la Directiva de compatibilidad electromagnética.

- La documentación necesaria para una instalación y mantenimiento correctos está disponible en varios idiomas online en el sitio web de Pizzato Eletrica.

- En caso de que el instalador no comprenda completamente la documentación, no debe proceder con la instalación del producto y puede solicitar ayuda al fabricante (vea sección ASISTENCIA TÉCNICA).

- Se deben adjuntar siempre las presentes prescripciones de uso al manual de la máquina en la que está instalado el dispositivo.
- Estas prescripciones de uso deben conservarse en un lugar seguro para que puedan consultarse durante todo el período de uso del dispositivo.

#### 7.2 No utilizar en los siguientes entornos

- En entornos donde se produzcan continuamente cambios de temperatura que provoquen la formación de condensación en el interior del dispositivo.

- En entornos donde la aplicación provoca fuertes colisiones o vibraciones al dispositivo.

- En entornos con polvos o gases explosivos o inflamables.
- En entornos con agentes químicos muy agresivos, donde los productos utilizados que entran en contacto con el dispositivo pueden comprometer su integridad física o funcional.
- Comprobar siempre si el entorno de uso del dispositivo es compatible con el dispositivo antes de la instalación es responsabilidad del instalador.

#### 7.3 Mantenimiento y pruebas funcionales

**Atención:** No desmontar o intentar reparar el dispositivo. En caso de fallo o defectos, se debe sustituir el dispositivo completo.

- Establecer la secuencia de pruebas funcionales a las cuales debe someterse el dispositivo antes de la puesta en marcha de la máquina y durante los intervalos de mantenimiento es responsabilidad del instalador del dispositivo.

- La secuencia de las pruebas funcionales puede variar según la complejidad de la máquina y de su esquema de circuitos, por eso, la secuencia de pruebas funcionales descrita a continuación debe considerarse mínima y no completa.

- Antes de la primera puesta en marcha de la máquina y al menos una vez al año (o después de un período de paro largo) se deben llevar a cabo las siguientes comprobaciones:

- 1) Compruebe que la carcasa del módulo de seguridad esté íntegra y en buen estado de conservación. Si la carcasa presenta daños, debe sustituir el dispositivo completo.
- 2) Compruebe que todos los LED de señalización funcionen.
- 3) Compruebe que los cables eléctricos estén conectados de forma segura en los bornes y conectores.
- 4) Compruebe que el funcionamiento mecánico y eléctrico del selector del tiempo de retardo (si presente) sea correcto.
- 5) Compruebe que el comportamiento del módulo en funcionamiento respete los diagramas de funcionamiento que se incluyen en la sección FUNCIONAMIENTO.

- El dispositivo está previsto para aplicaciones en entornos peligrosos, por lo que su uso está limitado en el tiempo. Transcurridos 20 años de la fecha de producción, el dispositivo debe sustituirse completamente, aunque siga funcionando. La fecha de producción está indicada al lado del código de producto (vea sección MARCADOS).

## 7.4 Cableado

- Atención:** No se debe llevar a cabo la instalación del módulo de seguridad en presencia de tensión. Alimente el dispositivo únicamente cuando los circuitos eléctricos estén conectados completamente según las especificaciones definidas en la sección FUNCIONAMIENTO. Al poner la máquina en marcha por primera vez, asegúrese de que no haya personas cerca de las zonas peligrosas.
- Compruebe que la tensión de alimentación es correcta antes de conectar la alimentación al dispositivo.
  - Mantenga la carga dentro de los valores indicados en las categorías de empleo eléctricas.
  - Conecte y desconecte el dispositivo únicamente cuando no está bajo tensión.
  - En el caso de utilizar conexiones de tipo enchufable, estas se deben conectar o desconectar únicamente cuando no hay alimentación.
  - Descargue la electricidad estática antes de manipular el producto, tocando una superficie de metal puesto a tierra. Fuertes descargas electrostáticas pueden dañar el dispositivo.
  - Alimente el módulo de seguridad y los otros dispositivos conectados al mismo con una fuente única de tipo SELV/PELV y de acuerdo con las normas aplicables (solo aplicable a las versiones con tensión de alimentación 12 V y 24 V).
  - Se recomienda que la alimentación del módulo de seguridad esté aislada galvánicamente respecto a la parte de alimentación de la máquina y que los cables de conexión del módulo estén separados de los cables de alimentación de las cargas energéticas.
  - Conecte siempre el fusible de protección (o un dispositivo equivalente) en serie con la alimentación de cada dispositivo.
  - Conecte siempre el fusible de protección (o un dispositivo equivalente) en serie con los contactos eléctricos de seguridad.
  - Durante y después de la instalación, no tire de los cables eléctricos conectados al dispositivo. En el caso de que se produzca una tracción muy fuerte de los cables eléctricos, se puede dañar el dispositivo.

## 7.5 Prescripciones adicionales para aplicaciones de seguridad con funciones de protección de personas

Si se cumplen todas las prescripciones mencionadas anteriormente y el dispositivo montado debe tener la función de protección de personas, se deben tener en cuenta las siguientes prescripciones adicionalmente.

- El uso implica el cumplimiento y el conocimiento de las normas EN ISO 13849-1, EN IEC 62061, EN 60204-1, EN ISO 12100.
- En el análisis de riesgos, se debe tener en cuenta que, en el modo de arranque manual, si queda pulsado el pulsador de inicio, esto puede conllevar la activación inmediata del módulo.
- Si se utilizan módulos de ampliación o contactores externos, asegúrese de que tienen contactos guiados forzados y conecte un contacto NC de cada dispositivo en el circuito de retorno.

## 7.6 Límites de uso

- Utilice el dispositivo siguiendo las instrucciones, teniendo en cuenta los límites de funcionamiento y utilizándolo conforme a las normas de seguridad vigentes.
- Los dispositivos tienen límites específicos de aplicación (temperatura ambiente mínima y máxima, corrientes máximas, grado de protección IP, etc.) El dispositivo debe cumplir todos estos límites.
- Este dispositivo no está destinado al uso privado tal y como está definido en las directivas comunitarias.
- La responsabilidad del fabricante queda excluida en caso de:
  - 1) uso no conforme al uso previsto.
  - 2) incumplimiento de estas instrucciones y de las normativas vigentes.
  - 3) montaje realizado por personas no cualificadas y no autorizadas.
  - 4) omisión de las pruebas funcionales.
- En los casos de aplicación que se listan a continuación, antes de proceder con la instalación, póngase en contacto con la asistencia técnica (vea sección ASISTENCIA TÉCNICA):
  - a) Uso en centrales nucleares, trenes, aviones, automóviles, plantas incineradoras, dispositivos médicos o en aplicaciones en las que la seguridad de dos o más personas depende del correcto funcionamiento del dispositivo.
  - b) Casos no citados en este manual.

## 8 MARCADOS

El dispositivo viene marcado de manera visible en el exterior. El marcado incluye:

- certificado del fabricante
- código del producto
- número de lote y fecha de fabricación. Ejemplo: CS1-123456 (A19). La última parte del lote indica el mes de producción (A=enero, B=febrero, etc.) y el año de fabricación (19 = 2019, 20 = 2020, etc.).

## 9 DATOS TÉCNICOS

### 9.1 Carcasa

Material: poliamida PA 66, autoextinguible V0 según UL 94

Grado de protección: IP40 (carcasa), IP20 (regleta de bornes)

Sección de los cables: 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)

Par de apriete de los bornes: 0,5 ... 0,6 Nm

### 9.2 Datos generales

SIL:

Performance Level (PL):

Categoría de seguridad:

MTTF<sub>d</sub>:

DC:

PFH<sub>d</sub>:

Mission time:

Temperatura ambiente:

Temperatura de almacenamiento:

Durabilidad mecánica:

Durabilidad eléctrica:

Grado de contaminación:

Tensión soportada al impulso U<sub>imp</sub>:

Tensión asignada de aislamiento U<sub>i</sub>:

Categoría de sobretensión:

Distancias en aire y superficie:

### 9.3 Alimentación

Tensión asignada de alimentación U<sub>n</sub>:

hasta «Maximum SIL 3» según  
EN IEC 62061:2021  
hasta PL e según EN ISO 13849-1:2015  
hasta cat. 3 según EN ISO 13849-1:2015  
(contactos retardados)  
hasta cat. 4 según EN ISO 13849-1:2015  
(contactos instantáneos)

88 años

High

1,23 E-08

20 años

-25°C ... +55°C

-25°C ... +70°C

> 10 millones de ciclos de operaciones

> 100.000 ciclos de operaciones

externo 3, interno 2

4 kV

250 V

II

según EN 60947-1

24 Vac/dc; 50...60 Hz (art. CS AT-\*\*\*024)

Tolerancia de tensión de alimentación: 120 Vac; 50...60 Hz (art. CS AT-\*\*\*120)  
230 Vac; 50...60 Hz (art. CS AT-\*\*\*230)

Ondulación residual máx. en DC:

Potencia absorbida AC:

Potencia absorbida DC:

### 9.4 Circuito de control

Protección contra cortocircuitos:

Tiempos del PTC:

Resistencia máxima por entrada:

Corriente por entrada:

Duración mínima del impulso de arranque t<sub>min</sub>: > 100 ms

Tiempo de excitación t<sub>e</sub>:

Tiempo de liberación t<sub>R1</sub>:

Tiempo de liberación en caso de falta de alimentación t<sub>R2</sub>: < 150 ms

Tiempo de liberación, contactos retardados t<sub>R2</sub>: 0,3 ... 3 s, paso 0,3 s (art. CSAT-1\*\*\*\*)

1 ... 10 s, paso 1 s (art. CS AT-2\*\*\*\*)

3 ... 30 s, paso 3 s (art. CS AT-3\*\*\*\*)

30 ... 300 s, paso 30 s (art. CS AT-4\*\*\*\*)

tiempo fijo igual a x s (art. CS AT-0\*\*\*\*-TFx)

infinito

Tiempo de simultaneidad t<sub>c</sub>:

### 9.5 Circuito de salida

Contactos de salida:

Tipo de contacto:

Material de los contactos:

Tensión comutable máxima:

Corriente máxima por rama:

Corriente térmica al aire libre I<sub>th</sub>:

Suma máxima de corrientes  $\sum I_{th}^2$ :

Corriente mínima:

Resistencia de los contactos:

Fusible de protección externo:

Carga comutable máxima:

Categoría de empleo según EN 60947-5-1:

AC-15 (50 ... 60 Hz)

DC-13 (6 ciclos operativos/minuto)

Categoría de empleo según UL 508:

72 A<sup>2</sup> (contactos instantáneos)

36 A<sup>2</sup> (contactos retardados)

6 A

4 A

1380 VA/W

U = 230 V, I<sub>e</sub> = 3 A

U = 24 V; I<sub>e</sub> = 4 A

C300

2NO+1NC instantáneos; 2NO retardados

(art. CS AT-0\*\*\*\*)

3NO instantáneos; 2NO retardados

(art. CS AT-1\*\*\*\*)

guiados forzados

aleación de plata con revestimiento de oro

230/240 Vac; 300 Vdc

10 mA

≤ 100 mΩ

4 A

10 mA

2NO instantáneos

2NO retardados

(art. CS AT-2\*\*\*\*)

3NO instantáneos

3NO retardados

(art. CS AT-3\*\*\*\*)

1380 VA/W

U = 230 V, I<sub>e</sub> = 3 A

U = 24 V; I<sub>e</sub> = 4 A

C300

9.6 Conformidad a las normas

EN 60204-1, EN ISO 13855, EN ISO 14118, EN ISO 12100, EN ISO 13850, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1, EN 60664-1, EN 60947-1, EN IEC 63000, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN IEC 62061, UL 508, CSA C22.2 n° 14, GB/T14048.5-2017

## 9.7 Conformidad a las normas

Directiva sobre máquinas 2006/42/CE, Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM) 2014/30/UE, Directiva RoHS 2011/65/UE.

## 10 VERSIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Hay versiones especiales del dispositivo disponibles bajo pedido.

Estas versiones especiales también pueden diferir sustancialmente de lo indicado en estas instrucciones de uso.

El instalador debe asegurarse de haber recibido información escrita sobre el uso de la versión especial pedida (vea sección ASISTENCIA TÉCNICA).

## 11 ELIMINACIÓN

El producto se debe eliminar correctamente al final de su vida útil según las normas vigentes en el país donde tiene lugar la eliminación.

## 12 ASISTENCIA TÉCNICA

El dispositivo se puede utilizar para proteger la seguridad física de las personas, por lo que, en caso de duda sobre el método de instalación o el uso, siempre debe ponérse en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica:

Pizzato Elettrica Srl

Via Torino, 1, 36063 Marostica (VI) – ITALIA

Teléfono +39 0424 470 930

E-mail: [tech@pizzato.com](mailto:tech@pizzato.com)

[www.pizzato.com](http://www.pizzato.com)

Nuestro servicio de asistencia técnica le atenderá en italiano e inglés.

## 13 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Yo, el abajo firmante, represento al siguiente fabricante:

Pizzato Elettrica Srl - Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) – ITALY

declara por la presente que el producto está en conformidad con las disposiciones de la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE. La versión completa de la declaración de conformidad está disponible en el sitio web [www.pizzato.com](http://www.pizzato.com)

Pizzato Marco

### ADVERTENCIA LEGAL:

Sujeto a cambios sin previo aviso y a errores. Los datos de esta hoja han sido comprobados cuidadosamente y representan valores típicos de la producción en serie. Las descripciones del dispositivo y sus aplicaciones, los contextos de uso, los detalles de los controles externos, la información sobre la instalación y el funcionamiento se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Sin embargo, esto no significa que las características descritas puedan dar lugar a una responsabilidad legal que vaya más allá de las "Condiciones Generales de Venta" mencionadas en el catálogo general de Pizzato Elettrica. El cliente/usuario está obligado a leer nuestras informaciones y recomendaciones, y las normativas técnicas pertinentes antes de usar los productos para sus propios fines. Considerando las múltiples aplicaciones y posibles conexiones del dispositivo, los ejemplos y diagramas mostrados en este manual se deben considerar puramente descriptivos y es responsabilidad del usuario comprobar que la aplicación del dispositivo es conforme a la normativa vigente. Todos los derechos sobre el contenido de esta publicación están reservados de acuerdo con la legislación vigente para la protección de la propiedad intelectual. La reproducción, publicación, distribución y modificación, total o parcial, de todo o parte del material original contenido en este documento (incluyendo, como ejemplo pero sin limitaciones, textos, imágenes, gráficos) tanto en papel como en soporte electrónico, están explícitamente prohibidas sin la previa autorización escrita de Pizzato Elettrica Srl. Todos los derechos reservados. © 2023 Copyright Pizzato Elettrica

## 1 INFORMACE O TOMTO DOKUMENTU

### 1.1 Funkce

Tento návod k obsluze poskytuje informace o instalaci, připojení a bezpečném použití pro následující položky: CS AT-0\*\*\*\*\* , CS AT-1\*\*\*\*\*.

### 1.2 Pro koho je návod určen

Kroky popsané v tomto návodu k obsluze smí provádět pouze kvalifikovaný personál, který je schopen jím plně porozumět a má technickou kvalifikaci nutnou pro provoz strojů a zařízení, ve kterých mají být bezpečnostní zařízení instalována.

### 1.3 Použití

Tento návod se týká výlučně produktů uvedených v kapitole Funkce a jejich příslušenství.

### 1.4 Originální verze návodu

Originální návod k zařízení byl sepsán v italském jazyce. Verze v jiných jazycích jsou překlady originálního návodu.

## 2 POUŽITÉ SYMBOLY

Tento symbol označuje veškeré relevantní doplňkové informace.

Upozornění: Neuposlechnutí tohoto varování může mít za následek poškození nebo nesprávnou funkci, včetně ztráty bezpečnostní funkce.

## 3 POPIS

### 3.1 Popis zařízení

Bezpečnostní zařízení popsané v tomto návodu je definováno podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES jako logická součást určená pro bezpečnostní funkce.

Bezpečnostní moduly, kterým je tento návod k použití určen, jsou zařízení speciálně navržená a vyrobena pro použití na průmyslových strojích. Po otevření alespoň jednoho kanálu bezpečnostní funkce zajistí, že bezpečnostní relé otevřou své výstupní kontakty ve stanovené reakční době. Bezpečnostní výstupy modulu jsou povoleny pouze v případě, že jsou kanály CH1 a CH2 důsledně uzavřeny a spouštěcí signál aktivován. Pokud není k dispozici napájecí napětí, modul deaktivuje bezpečnostní výstupy ve stanovené době uvolnění.

### 3.2 Funkce zařízení

Toto zařízení je vhodné pro následující aplikace: jako modul pro nouzové zastavení, pro monitorování koncových poloh s pohyblivými kryty, v bezpečnostních obvodech do kategorie 3 (pozděné kontakty) a kategorie 4 (kontakty bez pozdění) dle normy EN ISO 13849-1, do „maximální úrovni SIL3“ podle normy ENIEC62061 až ÚV e dle normy EN ISO 13849-1.

- Bezpečnostní funkce SIL 3 / ÚV e je k dispozici pouze s konfigurací dvou redundantních vstupů.

- Vstup s 1 nebo 2 kanály.

- Výstupní kontakty: 2 bezpečnostní NO kontakty bez pozdění, 1 pomocný NC kontakt bez pozdění, 2 pozděné bezpečnostní NO kontakty (položky CS AT-0\*\*\*\*\*). 3 bezpečnostní NO kontakty bez pozdění, 2 pozděné NO bezpečnostní kontakty (CS AT-1\*\*\*\*\*).

- Možnost volby mezi automatickým startem, manuálním startem a monitorovaným startem.

V souvislosti s „automatickým“ provozním režimem vezměte v úvahu bod 1.2.3 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES: „U strojního zařízení fungujícího v automatickém režimu musí být spuštění, opakován spouštění po zastavení nebo změna na provozních podmínech možná bez zásahu, pokud to nevede k nebezpečné situaci.“

- Funkce „Zpozdění vypnuto“: po deaktivaci výstupů s kontakty bez pozdění se deaktivují také relé pozděných kontaktů po pevně dané nebo nastavitelné odezvě.

- Připojení vstupních kanálů s opačnými potenciály;

- Lze připojit k polovodičovým výstupům a magnetickým bezpečnostním senzorům;

- Funkce detekce zkratu řídících prvků pomocí bezpečnostního systému s vlastním monitorováním a redundancí;

- Kontrolky LED pro přepínání stavů relé s kontakty bez pozdění (CH1, CH2), relé se pozděnými kontakty (CH3, CH4) a napájecího napětí (PWR).

- V případě poruchy se zařízení přepne do bezpečného stavu a deaktivuje bezpečnostní výstup.

- Bez utlumení vstupu, bez přemostění bezpečnostní funkce.

- Srovkovnice nebo zásuvné svorky se šroubovými spoji nebo pružinovými svorkami (podle modelu).

- Uchycení na DIN lištu zaklapnutím.

### 3.3 Zamýšlené použití

- Zařízení popsané v tomto návodu k obsluze je určeno k použití na průmyslových strojích.

- Přímý prodej tohoto zařízení veřejnosti je zakázán. Instalaci a obsluhu musí provádět pouze kvalifikovaný personál.

- Použití zařízení pro jiné účely, než které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, je zakázáno.

- Jakékoli jiné použití, než které je výslovně uvedeno v tomto návodu k obsluze, bude ze strany výrobce považováno za nezamýšlené.


- Za nezamýšlené použití se rovněž považuje:

a) používání zařízení po provedení konstrukčních, technických nebo elektrických úprav;

b) používání výrobku pro jiné účely než ty, které jsou popsány v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE.

## 4 PROVOZ

### 4.1 Funkční schéma



#### Legenda:

$t_{\text{MIN}}$ : Min. doba spouštěcího signálu

$t_c$ : Doba souběžnosti

$t_A$ : Doba odezvy

$t_{R1}$ : Doba uvolnění


$t_R$ : Doba uvolnění při absenci napájení

$t_{R2}$ : nastavitelná doba uvolnění pro pozděné kontakty (viz kapitola TECHNICKÉ ÚDAJE)


Poznámky: Konfigurace s jedním kanálem jsou získány s ohledem pouze na vstup S11/S12. V tomto případě je nutné vzít v úvahu časy  $t_{R1}$  a  $t_{R2}$  vztázené na vstupu S11/S12, čas  $t_R$  vztázený na napájení, čas  $t_A$  vztázený na vstup S11/S12 a spuštění a čas  $t_{\text{MIN}}$  vztázený na spuštění.

### 4.2 Schématika zapojení

#### Obvody nouzového zastavení



#### Polovodičové výstupy




#### Automatický start

S ohledem na uvedená schémata zkratujte svorky S33 a S34, aby se aktivoval modul automatického startu.

#### Monitorovaný start

S ohledem na uvedená schémata přeruďte spojení mezi svorkami S22 a S35, aby se aktivoval modul monitorovaného startu.



#### Monitorování pohyblivých krytů a magnetických bezpečnostních senzorů


Bezpečnostní modul může monitorovat obvody nouzového zastavení, řídící obvody pro pohyblivé kryty a magnetické bezpečnostní senzory. Vyměňte kontakty nouzového zastavení za spínací kontakty nebo kontakty snímače.

**(i)** Magnetické senzory lze připojit pouze v dvoukanálové konfiguraci.


#### 4.3 Zvýšení počtu kontaktů a jejich zátěže

V případě potřeby lze počet a zatížitelnost výstupních kontaktů zvýšit pomocí externích stykačů s nuceně vedenými kontakty

Zpětnovazební obvod pro externí stykače s automatickým startem



Zpětnovazební obvod pro externí stykače s ručním nebo monitorovaným startem



Stav LED kontrolky	Možná porucha				Doporučený postup
PWR	CH1	CH2	CH3	CH4	
●	●	●	○	○	- Interní chyba modulu. Vyměňte modul.

Legenda: ● = LED kontrolka svítí; ○ = LED kontrolka nesvítí.

## 7 NÁVOD K ŘÁDNÉMU POUŽITÍ

### 7.1 Instalace

**⚠️** Upozornění: Neprekračujte utahovací moment svorkovnice uvedený v tomto návodu k obsluze.

**⚠️** Upozornění: Dbejte na zapojení svorek: nesprávné zapojení může poškodit zařízení a způsobit ztrátu bezpečnostní funkce.

- Instalujte pouze uvnitř skříně, která disponuje stupněm ochrany nejméně IP54 podle normy EN 60529.

- Zařízení vždy připevněte pomocí specifického montážního adaptéra na lištu DIN podle normy EN 60715.

- Zařízení nezatěžujte ohýbáním a kroucením.

- Zařízení z žádného důvodu neupravujte ani neotevírejte.

- Zařízení plní funkci ochrany obsluhy. Jakákoliv nesprávná instalace nebo neoprávněná manipulace může způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt, škody na majetku a ekonomické ztráty.

- Tato zařízení nesmí být přemostěna, odstraňována nebo žádným jiným způsobem deaktivována.

- Pokud je stroj, na kterém je zařízení nainstalováno, používán pro jiný než uvedený účel, nemusí zařízení poskytovat obsluze účinnou ochranu.

- Bezpečnostní kategorie systému (podle normy EN ISO 13849-1), včetně bezpečnostního zařízení, závisí také na připojených externích součástech a jejich typu.

- Před instalací se ujistěte, že žádná součást zařízení není poškozena.

- Před uvedením do provozu zkонтrolujte správnou funkci modulu podle pokynů ve funkčních schématech (viz kapitola PROVOZ).

- Vyvarujte se nadměrného ohýbání připojovacích kabelů, abyste zabránili zkratom nebo výpadkům proudu.

- Zařízení nenatěrejte ani nelakujte.

- Do zařízení nevnechte.

- Nepoužívejte zařízení jako podpěru nebo opěrku pro jiné konstrukce, jako např. kluzná vedení apod.

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že stroj (nebo systém) jako celek vyhovuje všem příslušným normám a požadavkům směrnice o EMK.

- Dokumentace potřebná pro správnou instalaci a údržbu je k dispozici v různých jazycích na webových stránkách společnosti Pizzato Elettrica.

- Pokud instalací technik nedokáže plně porozumět dokumentaci, instalaci produktu provést nesmí a může požádat o pomoc výrobce (viz kapitola PODPORA).

- Následující pokyny vždy skladujte s manuálem ke stroji, ve kterém je zařízení nainstalováno.

- Tento návod k obsluze musí být neustále k dispozici, a to po celou dobu používání zařízení.

### 7.2 Nepoužívejte v následujících prostředích

- V prostředích, kde neustálé změny teploty způsobují uvnitř přístroje kondenzaci.  
- V prostředích, kde aplikace vystavuje zařízení silným nárazům nebo vibracím.  
- V prostředích, kde jsou přítomny výbušné nebo hořlavé plyny nebo prachy.  
- V prostředích, kde jsou přítomny silně agresivní chemikálie a kde použíte výrobky přicházející do styku se zařízením mohou narušit jeho konstrukci nebo funkčnost.  
- Před instalací musí instalacní technik vždy zajistit, aby bylo zařízení vhodné pro použití v okolních podmírkách na pracovišti.

### 7.3 Údržba a funkční zkoušky

**⚠️** Upozornění: Zařízení nerozberijte ani se nepokoušejte jej opravit. V případě jakékoli poruchy nebo závady vyměňte celé zařízení.

- Instalační technik je odpovědný za stanovení termínů funkčních zkoušek, kterým má být zařízení podrobeno před spuštěním stroje a během intervalů údržby.  
- Termíny funkčních zkoušek se mohou lišit v závislosti na složitosti stroje a schématu zapojení, proto je níže uvedena posloupnost funkčních zkoušek považována za minimální, nepokryvá tedy všechny možnosti.

- Před uvedením stroje do provozu a nejméně jednou ročně (nebo po delším odstavení) provedte následující kontroly:

- 1) Zkontrolujte, že skříň bezpečnostního modulu je nepoškozená a v dobrém stavu. Pokud je skříň poškozená, vyměňte celé zařízení.
- 2) Zkontrolujte, že všechny signální LED diody fungují.
- 3) Zkontrolujte, že jsou elektrické kably pevně usazeny uvnitř svorek a konektorů.
- 4) Zkontrolujte správnou mechanickou a elektrickou funkci přepínače po dobu případné prodlevy.
- 5) Zkontrolujte, zda se modul během provozu chová v souladu s funkčními schématy, které naleznete v kapitole PROVOZ.


- Zařízení bylo vytvořeno pro aplikace v nebezpečných prostředích, má proto omezenou životnost. I když zařízení stále funguje, po 20 letech od data výroby musí být zcela vyměněno. Datum výroby je uvedeno vedle kódu produktu (viz kapitola ZNAČENÍ).

### 7.4 Elektroinstalace

**⚠️** Upozornění: Pokud je bezpečnostní modul pod napětím, instalaci neprovádějte. Zařízení napájete pouze v případě, že elektrické obvody byly zcela zapojeny podle specifikací uvedených v kapitole PROVOZ. Při první spuštění stroje zajistěte, aby se v blízkosti nebezpečných oblastí nenacházely žádné osoby.

- Před napájením zařízení zkонтrolujte, zda je správně napájecí napětí.
- Nabíjejte v rozmezí hodnot specifikovaných v kategorii elektického provozu.
- Zařízení připojujte a odpojujte pouze v případě, že není napájeno.
- Při použití zásuvných koncových bloků je jejich zasunutí a vysunutí možné pouze v

## 5 VNITŘNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ



## 6 PORUCHY

Stav LED kontrolky	Možná porucha	Doporučený postup	
PWR	CH1 CH2	- Modul není napájen. - Nesprávné zapojení. - Vodič napájecího zdroje přerušen. - Vnější pojistka je poškozená. - Zkrat mezi kanály. - Interní chyba modulu.	Zkontrolujte kabeláž a pojistku. Pokud chyba přetrává, vyměňte modul.
●	○ ○		
CH3 CH4	○ ○		
PWR	CH1 CH2	- Nesprávné zapojení. - Vyčívající kontakty tlačítka nouzového zastavení nebo ovládacího zařízení u pohyblivých krytů připojených k S21-S22. - Zkratový výstup ESPE OSSD2. - Vyčívající kontakt startovacího tlačítka (monitorovaný start). - Interní chyba modulu.	Zkontrolujte kryty kabeláže, spouštěcího spínače a tlačítka nouzového zastavení / ovládacího zařízení. Pokud chyba přetrává, vyměňte modul.
●	○ ○		
CH3 CH4	○ ○		
PWR	CH1 CH2	- Vyčívající kontakty tlačítka nouzového zastavení nebo ovládacího zařízení u pohyblivých krytů připojených k S11-S12. - Zkratový výstup ESPE OSSD1. - Interní chyba modulu.	Zkontrolujte kryty kabeláže, spouštěcího spínače a tlačítka nouzového zastavení / ovládacího zařízení. Pokud chyba přetrává, vyměňte modul.
●	○ ○		
CH3 CH4	○ ○		
PWR	CH1 CH2	- Nesprávné zapojení. - Vadné externí stykače nebo porucha rozšiřujícího modulu. - Poškozený/é stykač/e. - Jeden nebo oba kontakty tlačítka nouzového zastavení nebo ovládacích zařízení pro pohyblivé ochranné kryty jsou otevřené. - Aktivační cyklus pro manuální nebo monitorovaný start (spouštěcí signál) chybí nebo jsou oba kanály pro automatický start uzavřeny. - Interní chyba modulu.	Zkontrolujte zapojení. Pokud chyba přetrává, vyměňte modul.
●	○ ○		
CH3 CH4	○ ○		
PWR	CH1 CH2		

případě, že není k dispozici napájecí napětí.

- Před manipulací s produktem vybjíte statickou elektřinu tak, že se dotknete kovového předmětu připojeného k zemi. Silný elektrostatický výboj by mohl zařízení poškodit.

- Napájejte bezpečnostní modul a ostatní k němu připojené zařízení z jednoho zdroje SELV/PELV a v souladu s platnými normami (platí pouze pro verze s napájecím napětím 12 V a 24 V).

- Doporučuje se, aby napájecí napětí bezpečnostního modulu bylo galvanicky odděleno od vodiče a připojovací kabely modulu byly vedeny odděleně od napájecích kabelů.

- Pojistku (nebo ekvivalentní zařízení) vždy připojujte do série s napájením každého jednotlivého zařízení.

- Pojistku (nebo ekvivalentní zařízení) vždy zapojte do série do bezpečnostních elektrických kontaktů.

- Během instalace a po ní netahejte za elektrické kably připojené k zařízení. Působí-li na kably nadmerné napětí, může dojít k poškození zařízení.

### 7.5 Další předpisy pro bezpečnostní aplikace s funkcemi ochrany obsluhy

Za předpokladu, že jsou splněny všechny předchozí požadavky na zařízení, je třeba u instalací s funkcí ochrany obsluhy dodržet další požadavky.

- Používání předpokládá znalost a dodržování následujících norem: ENISO13849-1, ENIEC62061, EN60204-1, ENISO12100.

- V rámci analýzy rizik vezměte v úvahu, že v režimu ručního spuštění může případné výčerpání aktivačního tlačítka vést k okamžitému spuštění modulu.

- Pokud se používají rozšířující moduly nebo externí stykače, ujistěte se, že mají nuceně vedené kontakty a ve zpětné vazbě zapojte NC kontakt každého zařízení.

### 7.6 Omezení použití

- Zařízení používejte podle pokynů, v souladu s jeho provozními omezeními a platnými normami.

- Zařízení májí specifická omezení aplikace (minimální a maximální okolní teplota, maximální proudy, stupeň ochrany IP atd.) Tato omezení zařízení platí pouze v případě, že jsou brána v úvahu jednotlivě a nejsou vzájemně kombinována.

- Podle směrnice EU není toto zařízení určeno pro soukromé použití.

- Výrobce je zbaven odpovědnosti v následujících případech:

1) Použití neodpovídá zamýšlenému účelu.

2) Nedodržení pokynů v tomto návodu k použití nebo platných předpisů.

3) Montážní práce nebyly provedeny kvalifikovaným a autorizovaným personálem.

4) Neprovedení funkčních zkoušek.

- V níže uvedených případech se před instalací obraťte na naši asistenční službu (viz kapitola PODPORA):

a) V jaderných elektrárnách, vlačích, letadlech, automobilech, spalovnách, zdravotnických zařízeních nebo v jakýchkoli aplikacích, kde bezpečnost dvou nebo více osob závisí na správném fungování zařízení.

b) Aplikace neuvedené v tomto návodu k použití.

## 8 ZNAČENÍ

Vnější strana zařízení je opatřena vnějším značením umístěným na viditelném místě. Na zařízení se nachází následující značení:

- Ochranná známka výrobce

- Kód produktu

- Číslo šárže a datum výroby. Příklad: CS1-123456 (A19). Poslední část čísla šárze značí měsíc výroby (A = leden, B = únor atd.) a rok výroby (19 = 2019, 20 = 2020 atd.).

## 9 TECHNICKÉ ÚDAJE

### 9.1 Kryt

Materiál: Polyamid PA 66, samozhášecí V0 podle UL 94

Stupeň ochrany: IP40 (kryt), IP20 (svorkovnice)

Průlez kabelu: 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG)

Utahovací moment svorek: 0,5...0,6Nm

### 9.2 Obecné údaje

SIL: Do „maximální úrovni SIL 3“ podle normy EN IEC 62061:2012

Úroveň výkonu (ÜV): Až do ÜV e podle EN ISO 13849-1:2015

Bezpečnostní kategorie: Až do kat.3 podle EN ISO 13849-1:2015 (zpožděné kontakty)

Až do kat.4 podle EN ISO 13849-1:2015 (Kontakty bez zpoždění)

MTTF<sub>d</sub>: 88 let

DC: Vysoký

PFH<sub>d</sub>: 1,23 E-08

Výměna za kompletně nové zařízení za: 20 let

Okolní teplota: -25 °C...+55 °C

Skladovací teplota: -25 °C...+70 °C

Mechanická odolnost: > 10 milionů provozních cyklů

Elektrická odolnost: > 100 000 provozních cyklů

Stupeň znečištění: externí 3, interní 2

Impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub>:

Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub>:

Kategorie přepětí:

Vzdutné a povrchové cesty:

9.3 Napájení

Jmenovité napájecí napětí U<sub>n</sub>:

Tolerance napájecího napětí:

Max. DC zbytkové zvlnění v DC:

Spotřeba energie AC:

Spotřeba energie DC:

9.4 Regulační obvod

Ochrana proti zkratu:

Dobja PTC:

Maximální odpor na vstup:

Proud na vstup:

Min. doba spouštěcího signálu t<sub>MIN</sub>:

Doba odezvy t <sub>A</sub> :	< 300ms
Doba uvolnění t <sub>R1</sub> :	< 25ms
Doba uvolnění při absenci napájení t <sub>R2</sub> :	< 150ms
Doba uvolnění, zpožděně kontakty t <sub>R2</sub> :	0,3...3s, 0,3s kroky (položky CSAT-1****) 1...10s, 1s kroky (položky CSAT-2****) 3...30s, 3s kroky (položky CSAT-3****) 30...300s, 30s kroky (položky CSAT-4****)
Doba souběžnosti t <sub>C</sub> :	Doba x s trvale nastavena (položka CSAT-0****-TFx) neomezená

<b>9.5 Výstupní obvod</b>	2NO + 1NC kontakty bez zpoždění; 2NO zpožděné kontakty (položky CSAT-0****) 3NO kontakty bez zpoždění, 2NO zpožděné kontakty (položky CSAT-1****)
---------------------------	--

Typ kontaktu:	Nuceně vedené
Materiál kontaktů:	pozlacená slitina stříbra
Maximální spínací napětí:	230/240VAC; 300VDC
Max. proud na kontakt:	6A
Tepelný proud I <sub>th</sub> :	6A
Max. celkový proud Σ I <sub>th</sub> ²:	72A <sup>2</sup> (kontakty bez zpoždění) 36A <sup>2</sup> (zpožděné kontakty)
Minimální proud:	10mA
Kontaktní odpor:	≤ 100mΩ
Vnější ochranná pojistka:	4A
Maximální hodnota spinané zátěže:	1380 VA / W
Kategorie užití podle normy EN 60947-5-1:	AC-15 (50...60Hz) U <sub>e</sub> = 230V, I <sub>e</sub> = 3A DC-13 (6 operačních cyklů/min) U <sub>e</sub> = 24V, I <sub>e</sub> = 4A
Kategorie užití dle UL508:	C300

<b>9.6 Soulad s normami</b>	EN 60204-1, EN ISO 13855, EN ISO 14118, EN ISO 12100, EN ISO 13850, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1, EN 60664-1, EN 60947-1, ENIEC 63000, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN IEC 62061, UL 508, CSA C22.2 č. 14, GB/T14048.5-2017
-----------------------------	--

<b>9.7 Soulad se směnicemi</b>	Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, směrnice o EMK 2014/30/EU, směrnice RoHS 2011/65/EU.
--------------------------------	--

## 10 SPECIÁLNÍ VERZE NA VYŽÁDÁNÍ

Speciální verze zařízení jsou k dispozici na vyžádání.

Údaje o speciální verzi se mohou podstatně lišit od informací v tomto návodu k obsluze.

Instalační technik si musí obstarat písemné informace týkající se požadované speciální verze (viz kapitola PODPORA).

<b>11 LIKVIDACE</b>	Na konci životnosti musí být produkt řádně zlikvidován podle předpisů platných v zemi, kde k likvidaci dochází.
---------------------	---

## 12 PODPORA

Zařízení lze použít k zajištění fyzické bezpečnosti osob, proto v případě jakýchkoli pochybností o způsobu instalace nebo provozu vždy kontaktujte naši technickou podporu:

Pizzato Elettrica Srl  
Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) – ITÁLIE  
Telefon +39 0424 470 930  
E-mail tech@pizzato.com  
www.pizzato.com

Naše zákaznická linka je vám k dispozici v italském a anglickém jazyce.

## 13 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Já, níže podepsaný, jakožto zástupce tohoto výrobce:  
Pizzato Elettrica Srl - Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) – ITÁLIE  
tímto prohlašuji, že produkt je v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Úplné znění tohoto prohlášení o shodě je k dispozici na našich webových stránkách www.pizzato.com  
Marco Pizzato

PROHLÁŠENÍ:  
Společnost si vyhrazuje právo dokument změnit bez předchozího upozornění. Chybě vyhrazeny. Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou přísně kontrolovány a vztahují se na typické hodnoty sériové výroby. Popisy zařízení a jeho aplikace, oblasti použití, podrobnosti o externém ovládání a informace o instalaci a provozu poskytujeme podle našeho nejlepšího vědomí. To v zádném případě neznamená, že popsané vlastnosti mohou mít za následek právní závazky přesahující „Všeobecné obchodní podmínky“, jak je uvedeno v obecném katalogu společnosti Pizzato Elettrica. Zákazníci/uživatelé nejsou zbaveni povinnosti přečíst si námi poskytnuté informace, doporučení a příslušné technické normy a porozumět jim před použitím produktu pro vlastní účely. Vzhledem k široké řadě aplikací a možnému připojení zařízení je třeba příklady a schématá uvedená v tomto návodu k použití považovat pouze za popisné; je na odpovědnost uživatele zkонтrolovat, zda konkretní aplikace zařízení odpovídá platným normám. Tento dokument je překladem původního návodu. V případě rozporu mezi tímto dokumentem a originálem má přednost italská verze. Všechna práva na obsah této publikace jsou vyhrazena v souladu s platnými právními předpisy o ochraně duševního vlastnictví. Reprodukce, publikace, distribuce a úpravy, úplné nebo částečné, veškerého původního materiálu nebo jeho části (včetně například textů, obrázků, grafiky), ať už v papírové nebo elektronické podobě, jsou bez písemného souhlasu společnosti Pizzato Elettrica Srl výslovně zakázány.

Všechna práva vyhrazena. © 2023 Copyright Pizzato Elettrica