

Produktdetails

KS/K2.1

KS/K2.1 Kabelsatz Erweiterung



| Allgemeine | Informationen |
|------------|---------------|
|------------|---------------|

| Тур | KS/K2.1 |
|---------------|-------------------------------|
| Bestellnummer | GHQ6301910R0011 |
| EAN | 4016779528931 |
| Beschreibung | KS/K2.1 Kabelsatz Erweiterung |

Langbeschreibung

Zum Anschluss der Bleigel-Akkus SAK7, SAK12 und SAK17 an die unterbrechungsfreie EIB -Spannungsversorgung SU/S 30.640.1. Wird nur ein Akku angeschlossen, dann muss der Kabelsatz KS/K 4.1 mit integriertem Temperaturfühler verwendet werden. Werden zwei Akkus parallel ange-schlossen, dann muss für den einen Akku der Kabelsatz KS/K 4.1 verwendet werden, für den anderen der Kabelsatz KS/K 2.1. Mehr als zwei Akkus dürfen nicht parallel angeschlossen werden. KS/K 4.1

Installation / Montage

| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDC501002D0203 |
|---|-----------------|
| Installations- und Inbetriebnahmehandbuch | 2CDC501005D0202 |

Technische Daten

Datenblatt, technische 2CDC501004D0201

| Information | |
|---------------------------------------|--|
| Verlustleistung | 0 W |
| Anzahl Ausgänge | 0 |
| Anzahl digitaler Eingänge | 0 |
| Produktreihe | KNX |
| Montageart | Kabel |
| Handbedienung | Nein |
| Anzahl Batterien | 0 |
| Anschlussart | Anschluss |
| Umwelt | |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| RoHS Information | 2CDK501074D2701 |
| REACH Erklärung | 9AKK107492A1906 |
| Abmessungen | |
| Breite des Produkts | 200 mm |
| Höhe des Produkts | 15 mm |
| Tiefe des Produkts | 15 mm |
| Nettogewicht | 0.099 kg |
| | |
| Bestelldaten | |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.12 kg |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| E-Nummer (Finnland) | 2815286 |
| E-Nummer (Schweden) | 1750037 |
| E-Nummer (Schweiz) | 405900205 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
| Zertifikate und Deklarationen | |
| Konformitätserklärung - CE | 2CDK501074D2701 |
| | |
| Klassifizierungen | |
| ETIM 8 | EC000635 - Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme |
| ETIM 9 | EC000635 - Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme |
| WEEE Kategorie | Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

KS/K2.1 3

| WEEE B2C / B2B | B2C |
|--|------------------------------|
| CN8 | 8544 42 90 |
| UNSPSC | 39121432 |
| eClass | V11.0 : 27143105 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4603 >> Electrical terminals |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Α |

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Haus-\ und\ Geb\"{a}udeautomation \rightarrow KNX \rightarrow Spannungsversorgung \rightarrow Batterien\ und\ Zubeh\"{o}r$

